

profil zadavatele

V Říčanech dne 10.06.2023
Reg. č.: VZ-360/23
Č.j.: 324/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/32914 Kostelní Lhota – Pečky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace			
V soupisu prací je uvažováno s provedením modifikovaných spojovacích postřiků, avšak položky asfaltových směsí jsou uváděny jako nemodifikované. To samé je uvedeno i v Technické specifikaci. Žádáme Zadavatele o sjednocení pojiv postřiků s typem asfaltových směsí.			
Průtah KL			
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m ²	m ²	2700,00
574A34	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.40 mm	m ²	2700,00
Nadjezd			
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m ²	m ²	4450,00
574A43	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m ²	4450,00
Extravilán			
574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+ (prům. tl. 50mm)	m ³	395,00
572222	spojovací postřik z modifik asfaltu do 1,0kg/M ²	m ²	7821,00
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m ²	m ²	13590,00
574A43	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m ²	13590,00
Průtah Pečky			
574C05	asfalt. Beton pro ložnou vrstvu ACL 16+	m ³	45,00
572223	spojovací postřik ze sil. emulze do 1,0kg/m ²	m ²	900,00
572214	spojovací postřik z emulze modifik. do 0,5 kg/m ²	m ²	4560,00
574A43	asfalt.beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl.50 mm	m ²	4560,00
Vysvětlení zadávací dokumentace			
Zadavatel upravil kód položky a jednotkovou cenu u všech SO. Zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu zakázky.			

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravený neoceněný soupis prací

Vzhledem k výše uvedenému mění předpokládanou cenu zakázky na 15 115 058,80 Kč bez DPH.