

profil zadavatele

V Říčanech dne 13.06.2023
Reg. č.: VZ-360/23
Č.j.: 335/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce „III/32914 Kostelní Lhota – Pečky“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Dobrý den, dle § 98 odst. 3 zákona požaduji po zadavateli vysvětlení ZD:
	V souboru slepý rozpočet v objektu: průtah KL u položky: 574A34 - asfalt beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ tl. 40mm, je rozpor oproti technické specifikaci, kde je uvedena v části: Intravilán Kostelní Lhoty, tl. vrstvy ACO 11+ 5cm.
	Uvede to zadavatel do souladu?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
Zadavatel uvádí, platí to co je v rozpočtu (ACO 11+ v tl. 40 mm). Opravenou TS uveřejňuje zadavatel společně s tímto vysvětlením ZD.	

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- 1 Upravená technická specifikace