

Městský úřad Kolín

Odbor životního prostředí a zemědělství

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I

tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz

pracoviště: Sokolská 545, 280 12 Kolín II



Ing. arch. Václav Marek
nar. 19.03.1965
Nová Ves u Chotěboře 192
582 73 NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE

Vaše čj. (zn.):
Číslo jednací: MUKOLIN/OZPZ 55282/21-Tv
Spisová zn.: OZPZ 237/2021

Počet listů: 1
Příloh/listů: 1/0

Vyřizuje: Daniela Tvrdíková
Telefon: 321 748 334
E-mail: daniela.tvrdikova@mukolin.cz

Datum: 21.06.2021

Revitalizace multifunkčního sportoviště – SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín – pozemky č. 1875/15, 1875/1, 1875/58 – všechny ostatní plocha. Projektová dokumentace „SOŠ Informatiky a spojů a SOU Kolín – revitalizace multifunkčního sportoviště“, č. zakázky 03/2021, datum 03/2021, zodp. projektant Ing. Arch. Václav Marek, Autorizovaný architekt – Projekty-architektura, Bezlejská 192, Nová Ves u Chotěboře, investor SOŠ informatiky a spojů a SOU Kolín, Jaselská 826, Kolín – vyjádření k projektové dokumentaci za účelem vydání územního souhlasu

Městský úřad Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství, podává na základě žádosti, kterou obdržel dne 15.06.2021, následující vyjádření:


a) Z hlediska nakládání s odpady (vyřizuje Zemanová, tel. 321 748 342):

- S odpady, které vzniknou při realizaci akce, bude nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz vyhl. MŽP Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním.
- V případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je oprávněna k jejich převzetí.
- Upozorňujeme, že zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti se stávají odpadem, pokud nebudou použity v přirozeném stavu v místě stavby. Využití mimo stavbu se řídí Vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady – v tomto případě je třeba doložit rozbory od akreditované laboratoře.
- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence.
- Po ukončení prací požadujeme předložit specifikaci druhů a množství odpadů vzniklých v průběhu realizace akce (průběžnou evidenci odpadů) a doložit způsob jejich odstranění (potvrzení od oprávněných osob). Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ oprávněné osoby) a datum předání odpadu. Čestné prohlášení není bráno jako doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

b) Z hlediska vodoprávního úřadu (vyřizuje Ing. Mukařovská, tel. 321 748 349): nemáme námítky.

- c) Z hlediska ochrany ovzduší (vyřizuje Chramosta, tel. 321 748 329): nemáme námítky za podmínky, že:
- Při provádění zemních nebo stavebních prací anebo jakýchkoliv jiných činností prováděných přímo nebo nepřímo v souvislosti s realizací záměru (tzn. činností odpovídajících charakteristice stacionárního zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 odst. e) zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v úplném znění, které znečišťují anebo by mohly znečišťovat ovzduší), které jsou anebo mohou být zdrojem zvýšené prašnosti, se ve smyslu zákona o ochraně ovzduší stanovuje technická podmínka pro tyto činnosti (provoz tohoto zdroje), podle které je investor (stavebník, provozovatel) povinen po celou dobu realizace záměru provádět taková technická a organizační opatření ke snížení této prašnosti v takovém rozsahu, aby touto prašností nedošlo k obtěžování obyvatel v místě a ani v okolí realizace záměru (např. zkrápění – mlžení vodou stavebních ploch, deponovaných sypkých materiálů, zametání nebo zkrápění komunikací, očista automobilů opouštějících staveniště, lešení opatřené po obvodě plachtou nebo ochrannou sítí, oplachtování ložného prostoru automobilů při převozu sypkých prašných materiálů, uzavřené shozy pro manipulaci se stavební sutí, minimalizace spádové výšky při nakládce a vykládce, uzavřené (zaplachtované) kontejnery pro stavební odpad, apod.).
- d) Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (vyřizuje Podoláková, tel. 321 748 339): nemáme námitek.
- e) Z hlediska ochrany přírody a krajiny (vyřizuje Ing. Gregor, tel. 321 748 300): z výkresové části projektové dokumentace vyplývá, že v rámci stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. V textové části nejsou uvedeny žádné podrobnosti. Z tohoto důvodu požadujeme projektovou dokumentaci doplnit o inventarizaci dřevin. Pokud jsou ke kácení určeny stromy o obvodu kmene větším než 80 cm (měřeno ve výšce 130 cm) nebo celková plocha zapojených porostů větší než 40 m², je nutné požádat zdejší orgán ochrany přírody o vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a navrhnout zároveň adekvátní náhradní výsadbu. Pokud dřeviny nebudou dosahovat zmíněných parametrů, bylo by vhodné, aby dřeviny byly odstraněny v době vegetačního klidu.
- f) Z hlediska státní správy lesů a myslivosti (vyřizuje Ing. Pros, tel. 321 748 325): nemáme námítky.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor
životního prostředí
a zemědělství
KOLÍN
601


Ing. Radek Smutný
vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Přílohy
projektová dokumentace