



Středočeský kraj

## VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI č. 2 ZE DNE 17. 7. 2023

**ZADAVATEL:** Středočeský kraj  
**Sídlem:** Zborovská 11, 150 21 Praha 5  
**Zastoupený:** Ing. Iveta Hlásecká, vedoucí Odboru hospodářské správy  
**IČO:** 70891095  
**Identifikace datové schránky:** keebyyf  
**Kontaktní osoba:** Mgr. Zbyněk Babický, Odbor hospodářské správy, 257 280 480, babicky@kr-s.cz

### NÁZEV ZAKÁZKY:

#### Výměna oken v budově KÚ

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu.

#### **Dotaz č. 1:**

*Zadavatel požaduje pákové ovladače u některých pozic, ale současně mají být tyto okna otvíravá nebo otvíravě výklopná, což nelze.*

*Tímto žádáme o upřesnění a aktualizaci zadávací dokumentace.*

#### **Odpověď č. 1:**

Tam kde bude instalováno pákové otevírání okenního křídla, bude okenní křídlo pouze sklopné. Ostatní okna budou otvíravá a sklopná, jak je vyznačeno na schématu.

#### **Dotaz č. 2:**

*Dle Technické specifikace je požadováno:*

*Součástí dodávky oken je:*

- Demontáž původních oken, včetně ekologické likvidace
- Dodávka a montáž nových oken, včetně ošetření připojovací spáry dle ČSN 730 540
- Zednické začistění připojovací spáry a poškozené omítky vzniklé při výměně oken z exteriéru
- Zednické začistění z interiéru, narovnáni zalomeného ostění do roviny (špaletová okna za Euro okna)
- Zednické začistění venkovní omítky ostění a nadpraží
- Výmalba dotčených ostění barvou stejného odstínu dle původního nátěru interiéru a exteriéru
- Protiprachové opatření – zakrytí vybavení místností ochranou folií, zakrytí podlah dostatečným způsobem, aby nedošlo k poškození povrchů

*Vzhledem k tomu, že příloha č.5 Seznam oken - Hodnotící model neobsahuje všechny Vámi požadované práce, tímto Vás žádáme o doplnění a aktualizaci přílohy č.5.*

#### **Odpověď č. 2:**

V Technické specifikaci Zadavatel uvedl kompletní požadované práce. V Příloze č. 5 Seznam oken - Hodnotící model jsou uvedeny všechny práce, jež jsou součástí výměny oken. Pokud jde o bod „výmalba dotčených ostění...“, je považována za součást zednického začistění.

**Dotaz č. 3:**

*Prosím o upřesnění počtu kusů u položky č. T9.  
Případně zda položka obsahuje pákový ovladač.  
V příloze č. 5 seznam oken není uvedena.*

**Odpověď č. 3:**

Zadavatel okno pozice/typ T9 vzhledem ke stejným rozměrům, členění a způsobu otevírání zahrnul mezi okno pozice/typ 11. V uvedené příloze č. 5 je ve 4. sloupci uvedeno, zda okno je s pákovým ovladačem či nikoliv.

**Dotaz č. 4:**

*Jaká má být hloubka parapetů?  
V technické zprávě je napsáno 400mm a v tabulce 200mm.*

**Odpověď č. 4:**

Zadavatel požaduje parapety v rozmezí 200–400 mm, dle navazujících konstrukcí a polohy okna ve stavebním otvoru. Přesné velikosti parapetů budou zaměřeny současně se zaměřováním oken. Zadavatel zároveň s tímto vysvětlením uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 5 Seznam oken – Hodnotící model.

**Ostatní ustanovení Zadávací dokumentace zůstávají beze změny.**

**Lhůta pro podání nabídek**

**Vzhledem k charakteru a obsahu tohoto vysvětlení č. 2 zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 7. 2023 v 9:00 hodin.**

.....  
**Mgr. Zbyněk Babický v. r.**  
**ekonomicko-technický referent**  
**Odbor hospodářské správy**