

profil zadavatele

V Říčanech dne 18. 07. 2023
Reg. č.: VZ-402/22
Č.j.: 1864/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 119 k veřejné zakázce „II/240 a II/101, přeložka silnic v úseku D7 - D8, II. etapa – Obchvat Kralup nad Vltavou – představební příprava“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

119.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V technické zprávě je uvedeno procento směsného pojiva při hutnění násypů z místních materiálů 6% (vápno + cement 1:1). Jedná se o nestandartní poměr s vysokým procentem zastoupení pojiva, který není obvyklý. Z jakých údajů vycházel zadavatel při stanovení poměru pojiva? Byl proveden geotechnický průzkum? Potvrdí zadavatel stanovený poměr pojiva v návaznosti na geotechnický průzkum, případně upraví procentní podíl na obvyklé standardy?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Poměr pojiva vychází z Podrobného geotechnického průzkumu, zpracovatel Geotec, 01/2016. Údaje v TZ uvedené v kap. Návrh objektu jsou z něj přebrané. Poměr pojiva je pro PDPS nadále platný, a může být upraven na místě po provedení průkazných zkoušek, jak připouští jednotlivé TZ.