

profil zadavatele

V Říčanech dne 18. 07. 2023

Reg. č.: VZ-327/23

Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 k veřejné zakázce „III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Při nezajištěných výkopových pracích dle projektové dokumentace hrozí sesuv/povolení svahu a následné polohové změny inženýrských sítí. Doplní zadavatel položky zajištění svahu do soupis prací?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Zajištění výkopu proti sesuvu a případnému posuvu sítí je věcí zhotovitele. Je na to upozorněn i v článku 6.1. přílohy 1 SO-255. Uvedené náklady na toto zajištění výkopu a sítí si zhotovitel zahrne do položky 2 SO-000 jako další nutnou činnost k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla.