

Vaše značka:
Ze dne: 30.08.2021
Naše značka: O21070158238
Vyřizuje: Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz
Datum: 20.09.2021

4roads s.r.o.
Slunná č. p. 541/27
162 00 Praha-Střešovice

Věc: Zákres sítí

Název stavby: Studie proveditelnosti cyklospojení Řevnice - Srbsko

Místo stavby: k.ú. Budňany – p. č. 449/1

Stavebník: 4roads s.r.o., Střešovice, Slunná, č.p. 541/27, 16200

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Budňany provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné a digitální podobě. Část trasy stavby se nachází v pásmu hygienické ochrany vodního zdroje II. stupně. Přesné údaje o umístění je možné získat při vytyčení našich sítí na místě.

Ochranná pásma jsou dle §23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodu nebo kanalizace do průměru 500 mm včetně 1,5 m, nad průměr 500mm 2,5 m. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti zvyšují o 1,0m.

Při záměru napojení nebo zásahu do námi provozovaných vodohospodářských sítí a jejich ochranných pásem požadujeme předložit projektovou dokumentaci s vyznačenými zařízeními naší společnosti.

Dále sdělujeme:

- Vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Beroun (Petr Tomsa, tel. 311 747 125, petr.tomsa@vakberoun.cz).
- Formuláře objednávek možno získat na www.vakberoun.cz, vakberoun@vakberoun.cz nebo v zákaznických centrech naší společnosti.

**Toto vyjádření slouží jako podklad pro projektové práce.
Toto vyjádření neslouží pro žádný stupeň schvalování stavby.**



Ing. Roman Badin, MBA
technický ředitel
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
266 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975, DIČ: CZ46356975

Příloha: Mapa_O21070158238.pdf

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne jeho vystavení.