



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3 ZE DNE 26. 03. 2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
II/118 Zlonice, rekonstrukce mostu ev. č. 118-057

Zadavatel Vám dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
SO 201 Most ev. č. 118-057

Žádáme o kontrolu výkazu výměr u položek:

23	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	469,1980
26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	537,5240
27	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	537,5240

Jestli se položkami myslí odvoz přebytečného materiálu na skládku, tak by měla být výměra u položek:

26	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	469,198
27	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	T	844,556

469,198*1,8=

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Zadavatel poskytuje opravený soupis prací.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

V příloze 2.7 detaily je výkres zábradlí (historické).

Výkres neodpovídá popisu v TS bod. 4.6.6 :

Na obou římsách je navrženo zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Ocelové části zábradlí se budou střídát s betonovými sloupky, které budou provedeny jako kopie stávajících sloupků v okolí mostu. Kolmé křídlo bude provedeno bez zábradlí. Výška nad terénem je max. 1,3 m. Sloupky zábradlí jsou vyrobeny z profilu I č. 100. Madla pak z U č. 100. (zábradlí městského typu)

Dotaz: Jaké zábradlí je ve skutečnosti požadováno?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:

Zadavatel poskytuje opravenou technickou zprávu k zakázce. Požadováno je zábradlí dle výkresů.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 22. 3. 2018 je ve vysvětlení k bodu č. 3 uvedeno, že složení jistoty do nabídky zadavatel nepožaduje. V článku 13.6. *Požadavek na poskytnutí jistoty*



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

a zadávací lhůta zadávací dokumentace zadavatel však požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 zákona ve výši 300.000,- Kč.

Dotaz: Požaduje zadavatel složení jistoty do nabídky?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 3:

Zadavatel udělal ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 22. 3. 2018 administrativní chybu, za kterou se omlouvá. Platí původní znění článku 13.6. *Požadavek na poskytnutí jistoty a zadávací lhůta* dle zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele. Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 zákona ve výši 300.000,- Kč.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 04. 2018 v 08:45 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne **16. 04. 2018 v 09:00 hodin** v zasedací místnosti č. 3091 v sídle zadavatele.

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele

Př1 VZD č. 3 Opravený soupis prací
Př2 VZD č. 3 Opravená technická zpráva