

## PROTOKOL

### z odborné zkoušky elektrického výtahu dle ČSN 27 4007

Evidenční číslo zařízení (Equipment): 40265169

<b>Datum zkoušky:</b>	06/10/2021
<b>Místo instalace výtahu:</b>	Gymnázium Hostivice Komenského 141 Hostivice u Prahy
<b>Objednatel:</b>	Gymnázium Hostivice Komenského 141 Hostivice u Prahy
<b>Vlastník/Provozovatel:</b>	Gymnázium Hostivice Komenského 141 Hostivice u Prahy

#### Technická data:

Servisní firma:	Kone, a.s	Výtahový stroj:	MX 06 EcoDisc®
Výrobce/Dodavatel:	Kone, a.s	SN motoru:	104415339
Výrobní číslo:	40265169	El. motor kW/A	3,7 kW / 10,3A
Rok výroby:	2012 / PPS-15/08/2012	Trakční kotouč Ø/dr.:	400 mm / 4
Typ výtahu:	PW 08/10-19	Odkl. kladka Ø/dr.:	3x330mm/4
Třída výtahu:	I- pro dopravu osob	Nosné prostředky:	4xd8-PAWOF3/
Systém pohonu:	trakční, frekvenčně řízený	Np-průměr, délka, ks:	8 mm / 43m / 4x
Rozvaděč řízení:	LCE-KDL16L	Typ lanování:	2 : 1
Jmenovitá rychlost m/s:	1,00 m.s	Omezovač rychlosti:	80 420-CEGB
Nosnost/počet osob:	630kg / 8 osob	Zachycovače typ:	Klouzavé-SGB08
Počet stanic/nást.:	4/4	Kabinové dveře:	AMDC2R, š - 900
Zdvih:	9,900 m	Šachetní dveře:	AMDL2R, š - 900
Tel. číslo provozovatele:	721502366	Typ Dveřní uzávěry:	háková AMDR-L1-EN
Tel. číslo výtahu:	.....	Koncový vypínač:	el.sp.v BO:51:N:U

Inspekční prohlídka musí být provedena nejpozději do: 15.08.2027

Příští odborná zkouška musí být provedena nejpozději do: 15.08.2024