



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

ZADAVATEL: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131
se sídlem: Mendelova 131, 256 01 Benešov

IČO: 61664651

zastoupený: PaedDr. Bc. Ivana Dobešová, ředitelka příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Komplexní rekonstrukce kanalizace v celém areálu školy“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz č. 1:

Žádáme o vysvětlení: Na základě údajů dostupných z PD a VV není jasné, jakým způsobem je požadována úprava konstrukce teplovodního kanálu.

VV popisuje v soupisu 01 - teplovodní kanál - položka 6 „odstranění stávajícího“ a položka 7 „kanál pro teplovod“ jako kompletní demontáž a kompletní výstavbu nového kanálu. Nikde není uveden žádný rozměr, třída betonu..., případně půdorys a řez tímto kanálem.

Odpověď:

jedná se o položky:

D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	R045874	Odstranění stávajícího kanálu	m	117,800		
		P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje : - odstranění stropní desky - odstranění ŽB sěny kanálu a dna kanálu - naložení suti - vnitrostaveništní doprava suti odvoz suti na skládku do 20 km - poplatek za skládkovné</i>				
7	K	R9547850	Kanál pro teplovod	m	117,800		
		P	<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Položka obsahuje : bednění ŽB desky dodávku a montáž výztuže ŽB desky dodávku betonu, provedení betonáže bednění stěn kanálu dodávku a montáž výztuže stěn kanálu dodávku betonu, provedení betonáže stěn kanálu přesuny hmot dodávku a montáž hydroizolace vč. penetrace bednění stropní desky, dodávku a montáž výztuže stropní desky dodávku betonu, provedení betonáže stropní desky dodávku a provedení vyrovnávacího potěru dodávku a montáž hydroizolace vč. penetrace na vyrovnávací otěr cementový potěr dodávka a montáž novové fólie násyp ze štěrkodrti tl.50 mm vč. dodávky štěrkodrti</i>				

Rozměr potrubí:

15	K	733121168	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 108x4,0 včetně tvarek a montáže	m	235,600		
----	---	-----------	--	---	---------	--	--



třída betonu:

Beton asfalt. ABJ, ABS, ABH tř.3 nad 3 m

půdorys:

- výkres 28

řez kanálem:

- řez nebyl vytvořen pro dokumentace pro územní rozhodnutí.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 7. 8. 2023 v 10:00 hodin.

V Benešově

PaedDr. Bc. Ivana Dobešová,
ředitelka příspěvkové organizace