



POZNÁMKA:
PRO ELEKTROINSTALACI V KOUPELNĚ MUSÍ BÝT DODRŽENA ČSN 332000–7–701

SOUSTAVA: ~50HZ 230V/400V/TN–S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNICI, POSPOJOVÁNÍM H07V–U 4 mm²
ROZVODY PROVEDENY VODIČI CYK

INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ED.3 A SOUBORU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KOUPELNY ZEJMÉNA ČSN 33 2000–7–701 ED.2. INSTALACE BUDE PROVEDENA V OBYTNÝCH MÍSTNOSTECH SKRYTĚ.
MUSÍ BÝT DODRŽENY POŽADAVKY STAVEBNÍ ČÁSTI NA UKLÁDÁNÍ VEDENÍ A KONCOVÝCH PRVKŮ INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTVOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
VŠEKERÉ UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVBĚ BĚHEM KONTROLNÍCH DNŮ ! V KONEČNÉM
STAVU BUDE KABELAŽ CHRÁNĚNA PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM, V MÍSTECH PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OSTRÉ HRANY
BUDOU KABELY UKLÁDANY DO CHRÁNICEK S DOSTATEČNOU MECHANICKOU ODOLNOSTÍ! PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNÍ
VŠECH ČÁSTÍ INSTALACE KOORDINOVÁNO S DALŠÍMI PROFESEMI NA STAVBĚ !
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ OSVĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODSOULASIT S INVESTOREM POPŘ. ARCHITEKTEM NA STAVBĚ
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ PRO KUCHYŇ BUDE UPŘESNĚNA DLE PROJEKTU KUCHYŇE



Vrchlického 1590
Litvínov 436 01
e-mail: josef.holub@hlprojekt.cz
Mob: +420 721 027 892
web: www.hlprojekt.cz

Vypracoval: Luboš Tůma
Zodpovědný projektant: Ing. Lukáš Lev
ČKA/IT 00014610

Číslo zakázky: 2021_00137
Stupeň dokumentace: DSP
Měřítko: 1:50
Formát: 545x420
Datum: 09/2021

Název akce: Svařovna v SOU Hluboš - odloučené pracoviště Dobříš

Místo stavby: st. p. č. 1595, Dobříš [627968]

Investor: Střední odborné učiliště, Hluboš 178, 26222 Hluboš, IČO 00069647

Profese: D.1.4.2 ELEKTROINSTALACE

Číslo paré: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Název výkresu: PŮDORYS 1.NP

Číslo výkresu: 02