

profil zadavatele

V Říčanech dne 04.08.2023
Reg. č.: VZ-394/23
Č.j.: 398/23/KSUS/PVZ/DRO
Vyřizuje: Dagmar Drozenová

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, 2, 3 k veřejné zakázce „III/32827 Chotěšice – propustek (II)“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V části zadávací dokumentace „G-Statika“ na straně 3 v navržených materiálech jsme našli zmínku o podkladních betonech. V soupise prací, ale chybí položka. Žádáme zadavatele o vysvětlení, případně o doplnění do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Podkladní beton nebude proveden, bude pouze provedena železobetonová deska v tl. 400 mm.
2.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V soupisu prací jsme nenalezli položky na dodávku a montáž výztuže. Budou doplněny nebo jsou součástí položek betonových konstrukcí? Žádáme zadavatele o vysvětlení.
	Vysvětlení zadávací dokumentace Výztuže jsou součástí položek č. 28, 29.
3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Soupis prací obsahuje pol. č. 9 s vyplněnou cenou. V názvu položky je uvedeno, že se jedná o opravy objízdných tras. V popisu položky je ale uvedeno, že se jedná o DIO. DIO je ale součástí pol. č. 8. Rozumíme tomu správně, že pol. č. 9 je vyplněna cenou, protože si tyto práce zajistí objednatel sám a popis „DIO“ v této položce zůstal nedopatřením? Žádáme zadavatele o vysvětlení. Upraví zadavatel v SP u položky 931315 měrnou jednotku?
	Vysvětlení zadávací dokumentace Tato položka bude využita na opravu objízdných tras po dokončení stavby (propustku). Tyto práce provede zhotovitel jako součást kontraktu na propustek.