

Mostní list mostu pozemní komunikace			
Ev.č. mostu:	33011-2		
Název mostu:	Most přes říčku Výrovku za obcí Zvěřínek		
Místní název:			
Předmět přemostění:	Vodoteč (stálý průtok)		
Převáděná komunikace:	3. třída / 33011		
Název převáděné komunikace:			
Staničení liniové:	0.739 km	Staničení na úseku: 0.739 km	
Rok postavení:	1964		
Rok poslední rekonstrukce:			
Kraj:	Středočeský		
Okres:	Nymburk		
Obec (MČ):	Zvěřínek		
Katastrální území:	Zvěřínek		
Správce mostu:	kraj Středočeský, SÚS Kutná Hora, majetková správa Nymburk, cestmistrovství Poděbrady		
Zpracovatel mostního listu:			
Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: $V_n = -$ $V_r = -$ $V_e = -$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok:			
Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení			
Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem) $V_n = 13.0\text{ t}$ $V_r = 32\text{ t}$ $V_e = 78\text{ t}$ $V_{aj}(V_a) = -$ Rok: 2022			
Základní údaje			
Celkový počet polí: 3 Délka přemostění: 31.00 m Délka NK: 32.50 m Šikmost: Levá 84.99 g Volná šířka: 7.80 m Celková šířka mostu: 8.30 m Plocha mostu: 269.75 m ² Souřadnice mostu S-JTSK X: -699790 Y: -1041469 WGS: 50.152437°N 15.014675°E Popis spodní stavby: Opěry: masivní z betonu B170(prahy), B135, B105. Pilíře: z betonu B250, piloty a úl. prahy ze ŽB 250, piloty 0.30/0.30m dl. 9.0m. Popis nosné konstrukce: 3x8ks předpjatých PREFA prostých trámů typ KA-61, pro světlost 9.0m, v. 0.45m. Poznámka k nosné konstrukci:			
Ostatní údaje			
Výška mostu nad terénem: 4.70 m Výška NK nad hladinou vody: 0.00 m Q_{100} : - Normální hladina vody: 0.23 m Navrhovaná hladina NH: - m n.m. Kontrolní navrhovaná hladina KNH: - m n.m.			
Mostní podpěry křídla a čelní zdi			
-	Počet: 2 Typ podpěr: Krajní opěra Druh: Masivní opěra Materiál: Prostý beton Délka: 8.00 až 8.00 m Šířka: 1.30 až 1.30 m Výška: 2.72 až 2.72 m		
-	Počet: 2 Typ podpěr: Mezilehlá podpěra Druh: Členěný pilíř Materiál: Železobeton Délka: 7.42 až 7.42 m Šířka: 0.30 až 0.30 m Výška: 9.00 až 9.00 m		
Nosná konstrukce			
-	Počet polí: 2 Šikmá světlost: 10.05 m Kolmá světlost: 9.80 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: 10.73 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61		
-	Počet polí: 1 Šikmá světlost: 10.30 m Kolmá světlost: 10.05 m Konstrukční výška: 0.45 m Rozpětí: 10.64 m Šířka NK min.: - m Šířka NK max.: - m Převažující materiál: Předpjatý beton PREFA Další materiál: Nezadaný Druh statického působení: Deska prostá Prefabrikát: KA-61		
Vozovka			
-	Povrch komunikace: Živice Skladba vozovky: Šířka mezi obrubami: 6.80 m		

Chodníky		
- (Levý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²	
- (Pravý chodník)	Povrch chodníku: Nezadaný Šířka chodníku: 0.00 m Plocha chodníku: 0.00 m ²	
Svodidla/Zábradelní svodidla		
-	Druh svodidla: Výrobce: Délka: - m Zábradlí: ocelové se 3 vodorovnými trubkovými madly.	
Cizí zařízení		
-	Typ zařízení: Správce:	
Správní údaje		
Archivace projektu: Nezadaná		
Klasifikační stupeň stavu mostu		
Nosná konstrukce: VI - Velmi špatný Spodní stavba: VI - Velmi špatný Použitelnost: IV - Omezeně použitelné		
Datum provedení poslední HPM(1HPM,MPM): 19.10.2022		
Reprodukční pořizovací hodnota: 1301985.00 Kč Datum posledního stanovení: -		
Dne: Vypracoval - podpis:		
Datum tisku: 20.1.2023 15:48 Vytisknul z BMS: Jeřábek Milan, Ing.		

