

Profil zadavatele

V Říčanech dne 08.08.2023

Reg. č.: VZ-370/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 14 k veřejné zakázce „III/2018 Žilina – Kamenné Žehrovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	Žádáme zadavatele o upřesnění/doplnění položky č. 16, kde je uvedena výztuž, avšak nikoliv množství a typ použité výztuže a bednění. Dále pak žádáme o informaci, zda zadavatel zvažil havarijní stav celého propustku a doplnění položek nutných k opravě propustku.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Jde o provedení opravy v rámci udržovacích prací, podklady k opravě jsou technická specifikace a soupis prací. U propustku budou odstraněny a zřízeny nové monolitické betonové římsy s výstuží (výstuž B500B). Beton. konstrukce je určena položkou dle ceníku OTSKP č. 936384, nacenění jednotkové ceny provede uchazeč dle vlastní zkušenosti z obdobných staveb.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... bez DPH
- uveřejňuje v příloze

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval