

Profil zadavatele

V Říčanech dne 11.08.2023

Reg. č.: VZ-374/23

Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 - 15 k veřejné zakázce „III/3245 Městec Králové, ul. Dymokurská, OK“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

3.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V SO 101 se uvažuje s položkou 11372 frézování zpevněných ploch asfaltových, kde se materiál uvažuje na skládku Dle položky 014121. Avšak tento materiál jsme nuceni odkupovat od investora na základě smlouvy. Nebo se jedná o nebezpečný materiál? Žádáme Zadavatele u úpravu soupisu prací, aby byl jasný rozsah prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka č. 8 (SO 101) změněna na nebezpečný odpad.
4.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V SO 101 se uvažuje s položkou 014101.A POPLATEK ZA SKLÁDKU – vytěžené zeminy a horniny v množství 1.788,034 m3. Toto množství se odvozuje z položek 12373.SKL + 13273.SKL + 12930.SKL. Avšak suma těchto položek neodpovídá právě tomuto množství. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka č. 5 (SO 101) množství opraveno.
5.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Žádáme Zadavatele o doplnění zkoušek PAU.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: V příloze.
6.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V SO 101 položka 014211 POPLATEK ZA ZEMNÍK – ORNICE se odkazuje na položku 12573 v množství 1.174,86 m3. Toto množství neodpovídá. Dále se položka odkazuje na položku 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY. Zde nesouhlasí ani množství a ani způsob. V položce 12110 se jedná o materiál, který se uvažuje na deponii a následné využití. Není potřeba s ním uvažovat v poplatcích za zemník neboli nákup materiálu. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka č. 9 014211 - POPLATKY ZA ZEMNÍK - (SO 101) vymazána. Položka č. 18 - 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY - (SO 101) vymazána – ornice se v tomto SO 101 nenachází.

	Položka č. 20 – 12573 – OR- VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I – vymazána.
7.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V SO 101 položka 12573.OR VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I se odkazuje na položku 18220.OR v množství 457,57 m3. Avšak tato položka na kterou je odkazováno má množství 45,757 m3. Žádáme Zadavatele o úpravu soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka č. 20 – 12573 – OR- VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I – vymazána.
8.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V Technické zprávě se píše: U míst pro přecházení pro chodce budou použity a osazeny silniční obrubníky o rozměru 150x150x1000 mm, které budou zvýšeny o 20 mm nad niveletou silnice. Avšak v soupisu prací chybí položka na tento druh práce včetně materiálu. Žádáme Zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Doplněna položka č. 54 – 917224 - SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM.
9.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V Soupisech prací se nachází Vodorovné dopravní značení plastem hladké. Avšak chybí Vodorovné dopravní značení barvou. Žádáme Zadavatele o doplnění položek do soupisu prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Doplnění položky č. 62 – 915111 - VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
10.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V SO 102 se uvažuje s položkou 11372 frézování zpevněných ploch asfaltových, kde se materiál uvažuje na skládku Dle položky 014121. Avšak tento materiál jsme nuceni odkupovat od investora na základě smlouvy. Nebo se jedná o nebezpečný materiál? Žádáme Zadavatele u úpravu soupisu prací, aby byl jasný rozsah prací.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Položka č. 8 (SO 102) změněna na nebezpečný odpad.
11.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: V SO 102 položka 014211 POPLATEK ZA ZEMNÍK – ORNICE se odkazuje na položku 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY kde se jedná o materiál, který se uvažuje na deponii a následné využití. Není potřeba s ním uvažovat v poplatkách za zemník neboli nákup materiálu. Žádáme Zadavatele o uvedení soupisu prací do správnosti.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: V poplatkách za zemník je s položkou 12110 uvažováno.
12.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace: Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou změněny konstrukční vrstvy komunikace za pomocí SP. Avšak chybí změny zapracovány v projektové dokumentaci. Žádáme Zadavatele o úpravu Vzorových příčných řezů.
	Vysvětlení zadávací dokumentace: Vzorové řezy upraveny. Zasilány v příloze.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

13.	V SO 101 v soupisu prací se nachází položka 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍR 150MM. V podrobném popisu se píše, že se jedná o zpevnění krajnice. Avšak tento prvek jsme nenašli v PD a nedokáže si ho Zhotovitel představit. Žádáme Zadavatele o bližší informace k této položce.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Tyto kamenné obrubníky budou použity u rozšíření výjezdových oblouků z okružní křižovatky (viz. příloha D.1.1.4-VPŘ Okružní křižovatka – rozšíření výjezdových oblouků).

14.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V technické zprávě se nachází: V případě, že nová pláň nebude mít požadovanou únosnost, bude provedena výměna pláně v tl. 300 mm a nahrazena netříděnou struskou. Avšak v soupis prací se nachází položka 17680.AZ VÝPLNE Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU v tl. 0,5 m. Navíc tato položka není vhodně zvolena v případě, že se má jednat o netříděnou struku. Žádáme Zadavatele o sjednocení PD a SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Upraveno a technická zpráva v příloze.

15.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:
	V SO 102 se nachází položka 897627 VPUST ŠTERBINOVÝCH ŽLABU Z BET DÍLCU SV. ŠÍRKY DO 500MM v množství 15 kusů. Domníváme se, že se jedná o chybně zvolenou položku s výměrou kusů. Dle našeho názoru, by se mělo jednat o metry. Žádáme Zadavatele o úpravu SP.
	Vysvětlení zadávací dokumentace:
	Položka č. 42 ve výkazu výměr pro město Městec Králové opravena – jednotky „KUS“ změněno na „M“

V souvislosti se zpracováváním dalších dotazů k zadávací dokumentaci ze dne 10.08.2023 zadavatel **prozatímně** prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **21.08.2023** do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **12 706 076,58** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze
 - VV-MK-SO101 akt v3-15**
 - VV-MK-SO102 akt v3-15**
 - D.1.1.1-Technická zpráva-úprava 9_8_2023**
 - D.1.1.4-VPŘ-okružní křižovatka (úprava 9_8_2023**
 - Výsledky PAU-Městec Králové**

¹ Zadavatel úkon realizoval
 Zadavatel úkon nerealizoval