

**stavební úřad a investor**

Váš dopis/ze dne

naše značka  
ZV7642

vyřizuje  
Ing. Zimová

dne  
15.10.2021

**Věc: Vyjádření provozovatele vodovodu a kanalizace k projektové dokumentaci**

**Akce:** Kolizní místo pro cyklisty v Letech, křižovatka Pražská-Řevnická-Na Kovárně  
Místo stavby : Lety, ul. Pražská....

V předmetném území ve městě Řevnice se nachází přiváděč vody do Dobřichovic, v obci Lety se nachází vodovodní a kanalizační síť v naší správě. V zasláné situaci jsou již tyto sítě zakresleny+ jsme orientačně zakreslili.

**Před zahájením prací provede provozovatel vodovodu a kanalizace na základě objednávky vytýčení sítí v terénu na náklady investora.**

**Upozorňujeme, že ochranné pásmo sítí v naší správě je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. V ochranném pásmu je možné dělat jen pod dozorem provozovatele sítí.**

S projektovou dokumentací **souhlasíme** s následujícími podmínkami:

- veškeré poklapy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku terénu (chodníku) a umístění příslušných podzemních armatur
- výše krytí sítí musí odpovídat příslušným ČSN
- do kanalizace nebudou svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch, drenážní vody z odvodňování komunikace, chodníků...)
- poklapy šachet a armatur musí být očištěny od případných stavebních nečistot

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Ing. Jitka Zimová  
technik provozu VaK  
  
**AQUACONSULT**  
spol. s r.o.  
Dr. Janského 953  
252 28 Černošice  
technik provozu VaK