



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1 ze dne 16. 8. 2023

ZADAVATEL: Střední odborné učiliště, Hluboš 178

Sídlem: Hluboš 178, 262 22 Hluboš

IČO: 00069647

Zastoupený: Mgr. Drahomír Krbec, ředitel příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Svařovna v SOU Hluboš – OP Dobříš – realizace stavby“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek (dále také „VZD“).

Zadavatel obdržel dne 14. a 15. 8. 2023 dotazy od účastníků a poskytuje na ně odpovědi.

Dotaz účastníka č. 1:

V projektové dokumentaci jsme nenašli žádný výpis prvků k oddílům 766 Konstrukce truhlářské, 764 konstrukce klempířské a 767 Konstrukce zámečnické. Žádáme zadavatele o doplnění těchto výkazů prvků do projektové dokumentace

Odpověď zadavatele č. 1:

Zadavatel sděluje, že výpis prvku odd. 764,766,767 není proveden, jelikož podrobný popis prvků je zřejmý z PD a popisu ve VV. Podklady pro nacenění účastníkům jsou v tomto případě dostatečné.

Dotaz účastníka č. 2:

V oddíle 02.06 – D.1.4 – Splašková kanalizace je v položce č. 5 uvedeno: Čerpací stanice vč. tlakové kanalizace je vykázána v samostatné části – cena se tedy může případně vyškrtnout. Samostatná část pro čerpací stanici není součástí předloženého projektu, nemůže být tedy oceněna. Žádáme zadavatele o vyškrtnutí této položky z rozpočtu

Odpověď zadavatele č. 2:

Uvedené práce v dotazu č. 2 a 3. Nejsou součástí PD a ve výkazu výměr byly vypuštěny. Zadavatel zveřejňuje pro přehlednost účastníka upravený výkaz výměr ohledně splaškové kanalizace jako přílohu č. 1. tohoto vysvětlení. Účastník nacení tuto aktualizovanou přílohu a přiloží do nabídky.

Dotaz účastníka č. 3:

Dotaz 2: V oddíle 02.06 – D.1.4 – Splašková kanalizace jsou v položkách 1-4 uvedeny montáže potrubí venkovní kanalizace. V technické zprávě TZB se praví, že přípojky splaškové kanalizace nejsou předmětem této dokumentace. Tyto položky mají být přesto oceněny? Pokud mají být položky 1-4 (venkovní splašková kanalizace) z oddílu 02.06 – D.1.4 – Splašková kanalizace oceněny, žádáme zadavatele o doplnění rozpočtu o příslušné položky souvisejících zemních prací (výkop rýhy, lože pod potrubí, zpětný zásyp apod.). Žádáme zadavatele o vysvětlení

Odpověď zadavatele č. 3:

Uvedené práce v dotazu č. 2 a 3. Nejsou součástí PD a ve výkazu výměr byly vypuštěny. Zadavatel zveřejňuje pro přehlednost účastníka upravený výkaz výměr ohledně splaškové kanalizace jako přílohu č. 1. tohoto vysvětlení. Účastník nacení tuto aktualizovanou přílohu a přiloží do nabídky.



Dotaz účastníka č. 4:

Dobrý den, ve výkazu výměr je jiný rozměr oken než v PD. Zda-li platí PD, prosím o opravu ve výkazu výměr. Jedná se o 9 kusů oken venkovních 1500*750 mm (ve VV pol. č. 121,122 - 1500*1750 mm)

Odpověď zadavatele č. 4:

Zadavatel informuje účastníka, že okna jsou rozměru 1500/750 mm a jsou uvedena v této položce:

122 M	61140052	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	23,625	0,00	CS ÚRS 2022 02
	PP	okno plastové otevíravé/sklpné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m				

Zadavatel poskytuje upravenou specifikaci, kam zapracoval odpověď ohledně splaškové kanalizace na základě dotazů.

Příloha č. 1 k Vysvětlení ze dne 16. 8. 2023 - upravená Příloha č. 2: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem

Jelikož zveřejněné informace včetně přílohy mají pouze vysvětlující a informační charakter, nebude zadavatel přistupovat k prodloužení lhůty pro nabídky.

v.r. Mgr. Drahomír Krbec,
ředitel příspěvkové organizace