

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 5

dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění platném a účinném do 15.07.2023 (dále jen „ZZVZ“)

Název zadavatele:	Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb
Sídlo zadavatele:	U kulturního domu 746, 264 01 Sedlčany
IČO zadavatele:	42727227
Název veřejné zakázky:	Elektronická požární signalizace a nouzový zvukový systém Domov Sedlčany

Zadavatel na základě podaných námitek proti zadávacím podmínkám a bez předchozí žádosti dodavatele v souladu s § 98 a § 99 ZZVZ poskytuje vysvětlení a úpravu zadávací dokumentace ke shora uvedené veřejné zakázce:

Vysvětlení zadávací dokumentace na základě podaných námitek proti zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr k ocenění je řada dalších položek, které nelze kvalifikovaně ocenit. Jedná se o například o položky:

-počtu průrazů zdíkem pro vedení kabelů mezi hlásiči a k ovládaným zařízením,

-požadavek na zaměření správnosti všech dveřních vložek systému generálního klíče, kde při jejich celkovém počtu může změna délky vložek činit zásadní finanční rozdíl,

-položky definující počty a typy dveřních panikových kování,

-demontáž a zpětná montáž SDK podhledu ve spojovacích chodbách mezi objekty,

-definice materiálu pro ukládání kabelů pod omítku (zdívo, beton atd).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

K dotazu na počet průrazů zdíkem pro vedení kabelů mezi hlásiči a k ovládaným zařízením Zadavatel uvádí, že řešení je obsaženo ve Výkazu výměr, kdy u EPS objekt DZS, DS-1 a DS-2 je vždy položka „zhotovení kruhových otvorů, jádrové vrtání“, celkem $8+8+7=23$ pro stoupací vedení EPS+NZS, u NZS objekt DZS, DS-1 a DS-2 je vždy položka „průraz zdíkem“ $323+323+323=969\text{m}$, pro EPS a NZS.

K dotazu na požadavek na zaměření správnosti všech dveřních vložek systému generálního klíče, kde při jejich celkovém počtu může změna délky vložek činit zásadní finanční rozdíl, Zadavatel uvádí, že veškeré rozměry vložek jsou uvedeny ve Výkazu výměr, části Systém generálního klíče.

K dotazu na položky definující počty a typy dveřních panikových kování Zadavatel uvádí, že počty a typy dveřních kování jsou uvedeny ve Výkazu výměr, v části Systém generálního klíče. Zadavatel uvádí, že v případě automatických dveří se s kováním nepočítá, dodavatel těchto dveří zajišťuje zálohování pro minimálně 1x otevření při všeobecném poplachu.

K dotazu na demontáž a zpětnou montáž SDK podhledu ve spojovacích chodbách mezi objekty Zadavatel uvádí, že tato námitka Stěžovatele byla vypořádána zveřejněným upraveným Výkazem výměr ze dne 22.08.2023 v rámci vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

K dotazu na definici materiálu pro ukládání kabelů pod omítku (zdivo, beton atd.) Zadavatel uvádí, že požárně odolné kabely pod omítku by se v místě výseku ukládali s ohledem na jejich průměr do omítky, není nutnost řešit více než výsek omítky, pouze v křížení.

Vysvětlení zadávací dokumentace bez předchozího dotazu:

Zadavatel dále přistoupil k úpravě prvního odstavce čl. II přílohy č. 2 – Návrhu smlouvy, který nově zní:

„1. *Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu Zboží a splní veškeré povinnosti dle čl. I. této Smlouvy ke Zboží nejpozději do tří (3) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy, nejpozději však do 31.3.2024.*“

Zadavatel současně zveřejňuje upravené znění přílohy č. 2 – Návrhu smlouvy.

Vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek uplyne dne 29.09.2023 v 10:00 hod.

V Sedlčanech dne dle el. podpisu

**Domov Sedlčany, poskytovatel
sociálních služeb**

Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA
ředitelka příspěvkové organizace