



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Územní odbor Benešov
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPS-235681-2/ČJ-2022-010106

Benešov 14. října 2022

Počet stran: 2

PPU spol. s r.o.
Vyžlovská 2243/36
100 00 Praha 10 - Skalka

K č. j.D2022/350/Ing.T.Vej

Stanovisko k projektové dokumentaci akce**„Výstavba parkoviště P+R Olbramovice“**

Dopravní inspektorát Benešov, jako příslušný orgán Policie České republiky, s využitím ustanovení § 16 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

nemá námitek

proti stavbě dle předložené projektové dokumentace, zpracované PPU spol. s r.o., v rámci výše uvedené akce.

Průtah obcí stejně jako zastávky BUS, parkoviště a pozemní komunikace musí být osvětlena před i za přechody pro chodce v úrovni předepsané normou ČSN EN 13201-2 a TKP 15 dodatek 1, současně s přisvětlením přechodu musí svítit také veřejné osvětlení. Dopravní inspektorát doporučuje, před přechodem pro chodce úpravu povrchu silnice III/11448 pomocí výrobku Rocbinda. Svislé dopravní značky č. IP 6 budou umístěny i nad vozovkou na výložnicích, tak aby značky byly vidět z jízdního pruhu, pro který jsou důležité aby zvýšily bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména bezpečnost chodců.

Dopravní inspektorát nesouhlasí s navrhovaným dopravním značením u dobíjecích stanic pro elektromobily. Dobíjecí stanice není parkoviště, ale čerpací stanice pohonných hmot s tím, že se jedná o dobíjení elektrické energie. Z toho je zřejmé, že takové místo není možné označovat jako parkoviště a to i z důvodu toho, že takové značení je pro řidiče zavádějící, neboť vyznačuje parkoviště. Dle § 10 vyhlášky č. 294/2015 Sb., může být na svislé značce pro doplnění, upřesnění nebo jako náhrada za textové informace použit určený symbol, nelze tedy symbolem měnit význam značky tak,

K Pazderně 906
256 01 Benešovwww.policie.czTel.: 974 871 250
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz
ID DS: 2dtai5u

jak je navrženo. Taktéž tedy nelze měnit dodatkovou tabulkou význam značky parkoviště na dobíjecí stanici. V současnosti jediným možným označením dobíjecího místa pro elektromobily je tedy vyznačení takového místa dopravní značkou č. IJ7 "Čerpací stanice" se symbolem č. 406 "Dobíjecí stanice elektromobilů". Aby bylo zřejmé místo pro stání elektromobilu pro dobíjení požadujeme takové místo pro stání vyznačit vodorovnou značkou č.V10g "Omezené stání" s vyznačením symbolu č.406 "Dobíjecí stanice elektromobilů".

Před samotným zahájením stavby je nutné před započatím stavebních prací předložit návrh dopravního značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na PČR DI Benešov, ke kterému následně PČR DI Benešov jako příslušný orgán policie dle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, vydá písemné vyjádření, na jehož základě příslušný silniční správní úřad vydá stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Policie ČR, DI Benešov si vyhrazuje právo toto stanovisko změnit nebo doplnit, pokud to bude vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.

Vyřizuje:

por. Ing. Josef Vyhánálek

npor. Bc. Tomáš Kubíček
komisař