



C

PPU spol. s r.o.
Vyžlovská 2243/36
Praha
100 00



D0000000101816133708

VÁŠ DOPIS ZNAČKY
001129857006

NAŠE ZNAČKA
8120088855

LINKA
800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
20. 12. 2022

Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120088855

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Veselka, kat. území: Olbramovice u Votic, parc. č.: 1684/8, Olbramovice, Veselka, ze dne 29. 11. 2022, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Místo PB č.8 bude vetknut nový sloup JB na který bude osazen nový svislý úsekový odpínač Flc včetně ekvipot. uzemnění a proveden svod kVN AXEKVCE 3x1x120mm², který bude ukončen v nové kabelové kioskové DTS 22KV PROV-3SM UK3024A na pozemku parc.č.1408/3.V Souběhu s novým kVN bude přiložena HDPE trubka. HDPE trubka bude ukončena v DTS a na druhé straně v kabelové komoře u odpínače VN. Část NN: Do nová DTS budou přepojena stávající kabelová vedení 0,4 kV: 1x AYKY 3x240+120mm² ukončené ve stávající kabelové skřini SS102/80 umístěné na pozemku parc.č.1405/2. 1x AYKY 3x120+70 mm² ukončené ve stávající rozpojovací skřini SR502/R19. 2x kNN odběratel ČD Umístění DTS nutno předjednat s majitelem pozemku. SOBS na odkup pozemku bude zpracována po odsouhlasení projektantem s usazením DTS na navržené místo. Specifikace DTS: typ: UK 3024A 3SM, BETONBAU název: Veselka-Olbramovice-nádraží trafo: 250 kVA rozvaděč VN: KKT rozvaděč NN: celkem 6 vývodů instalace skříně AXV s řídicí jednotkou včetně umístění monitoru sítě nn Typ: koncová monitorovaná DTS (měření a monitoring vybraných údajů, není vybavena ovládacími prvky. Předpokládá se komunikace LTE, pro potřebu řízení DS není požadována konektivita na optickou infrastrukturu)

Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. Při splnění zákonem určených podmínek (na základě předložení rozhodnutí o odstranění stavby připojené na napěťové hladině nn v zastavěném území) tyto náklady namísto žadatele ponese ČEZ Distribuce, a. s. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Bc. Vasilka Pohnánová, Guldenerova 19, 326 00, Plzeň. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna ceny přeložky a uzavřena smlouva o realizaci přeložky. Pokud se jedná o přeložku realizovanou na náklady žadatele, bude přeložka zařízení distribuční soustavy provedena po úhradě zálohy, zbylé náklady budou vyfakturovány po realizaci přeložky.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy hrazených žadatelem cca 2 647 000,00 Kč. Náklady na realizaci přeložky budou upřesněny v souladu s uzavřenou smlouvou.

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

Platnost stanoviska je do 21. 6. 2023, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fridrich'.

Ing. Vladimír Fridrich
Vedoucí oddělení Regionální péče