

**KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE**  
STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Váš dopis zn.:  
Ze dne:

Marek Benda – stavební projektant  
V sadech 678

Sp. zn.: S – KHSSC 66414/2016  
Č. j.: KHSSC 66414/2016

262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Vyřizuje: Mgr. Veronika Walenková  
Tel.: 318 622 055  
E-mail: [veronika.walenkova@khsstc-pb.cz](mailto:veronika.walenkova@khsstc-pb.cz)

Datum: 25.01.2017

**Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice č.p. 340 – rekonstrukce dílen, mechanizační technika, stavební úpravy, projektová dokumentace k ohlášení stavby - závazné stanovisko**

Na základě žádosti stavebníka Vyšší odborné a Střední odborné školy Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice, IČ 61100277, č.j. KHSSC 66414/2016, zastoupeného na základě plné moci panem Markem Bendou – stavební projektant, V sadech 678, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, IČ 40904881, posoudila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jako orgán příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) zákona, místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a věcně příslušný podle § 10 správního řádu, předložený návrh projektové dokumentace k ohlášení stavby na akci „Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice č.p. 340 – rekonstrukce dílen, mechanizační technika“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

**z á v a z n é   s t a n o v i s k o :**

S předloženým návrhem projektové dokumentace k ohlášení stavby na akci „Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice č.p. 340 – rekonstrukce dílen, mechanizační technika“ se

**s e   s o u h l a s í**

**za splnění následujících podmínek, stanovených v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona :**

1. Před zahájením provozu bude stavebníkem na KHS – ÚP Příbram doložena kvalita pitné vody v rozsahu kráceného rozboru, odebrané z výtokového kohoutu v umývárně, která musí

vyhovovat ustanovením vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr a rozbor budou provedeny odborně způsobilou laboratoří.

2. Před zahájením provozu bude na KHS – ÚP Příbram prohlášením dodavatele stavby doloženo, že k rozvodu pitné vody bylo použito jen výrobků a materiálů, které vyhovují hygienickým požadavkům v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
3. Všechny prostory bez přirozeného větrání, zejména hygienická zařízení a úklidové komory, musí být nuceně odvětrány s vyvedením odpadního vzduchu nad střešní objektu.
4. Nejpozději ke kolaudaci bude na KHS – ÚP Příbram předložen protokol o proměření a vyregulování VZT zařízení.
5. Větrací otvory v dílnách budou mít zajištěno ovládání dosažitelné z podlahy.

#### **Odůvodnění:**

Podáním ze dne 08.12.2016 pod čj. KHSSC 66414/2016 požádal stavebník Vyšší odborná a Střední odborná škola Březnice, Rožmitálská 340, 262 72 Březnice, IČ 61100277, Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje se sídlem v Praze - územní pracoviště v Příbrami o stanovisko k projektové dokumentaci k ohlášení stavby na akci „Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice č.p. 340 – rekonstrukce dílen, mechanizační technika“.

Předložená dokumentace k ohlášení stavby řeší rekonstrukci školních dílen. Stavební úpravy budou spočívat v opravě a úpravě suterénního prostoru dílen praktického vyučování pro potřeby výuky (truhláři, elektrikáři, svářeči, zámečníci) v areálu školy za účelem zvýšení standardu výuky. Objekt bude nově řešen jako bezbariérový díky přímému vstupu na úrovni terénu vraty ze dvora přímo do dílny, mobilního schodolezu a bezbariérového hygienického zařízení.

Záměrem rekonstrukce dílen praktické výuky je zvýšit uživatelský standard pro studenty i učitele. Hlavní stávající dílna bude přepažena a rozdělena na dva propojené prostory pro oddělení prašných úkonů při nácviu elektrikářských činností, oprava vstupní části bude zlepšovat uživatelskou hodnotu zázemí a zaktualizuje ho pro nové užití. Nepoužívaná stará nefunkční technologie nácviu dojení bude odstraněna. V prostoru vznikne umývárna a šatna, která bude vybavena nástěnnými věšáky pro odložení vrchního oděvu.

Větrání bude zajištěno přirozené stávajícími otvíravými okny, prostory bez možnosti přirozeného větrání budou odvětrány nuceně odtahovým ventilátorem.

Vytápění – bude zachován stávající rozvod a systém, do dílny I-b bude doplněn radiátor.

Vodovod - objekt je napojen na stávající veřejný rozvod, splašková kanalizace bude napojena do stávající veřejné kanalizace.




Osvětlení – přirozené okny, doplněné umělým zářivkovým osvětlením.

Podmínky stanoviska uvedené pod body 1 a 2 výroku tohoto stanoviska se opírají o ustanovení § 3 odst. 2 a § 5 odst. 11 zákona. Podmínka uvedená pod bodem 3 a 4 se opírá o ustanovení § 2 odst. 1, písm. b) zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 42 Nařízení vlády č. 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Podmínka uvedená pod bodem 5 vyplývá z ustanovení § 7 odst. 1 zákona v návaznosti na § 17 odst. 2 vyhlášky 410 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti lze s projektovou dokumentací k ohlášení stavby na akci „Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice č.p. 340 – rekonstrukce dílen, mechanizační technika“, souhlasit.

Projektová dokumentace „Vyšší odborná škola a Střední odborná škola Březnice č.p. 340 – rekonstrukce dílen, mechanizační technika“, není součástí zápisu. V případě zájmu si ji můžete vyzvednout na podatelně KHS, Územní pracoviště v Příbrami, U Nemocnice 85, 261 01 Příbram, pokud nebude vyzvednuta v termínu do 3 měsíců od obdržení tohoto stanoviska, bude skartována.



**Mgr. Veronika Walenková**  
vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých  
pro okresy Příbram a Beroun



Rozdělovník

Adresát

KHS - ÚP Příbram - odd. HDM