

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-447/23  
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „Rekonstrukce silnice II/102 Mokrsko - Čelina“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:						
1.	V soupisu prací je uvedena agregovaná položka viz. níže čís. položky 7 R-položka Sanace konstr. vrstev tl.350 mm (dle technické specifikace),v SP chybí samostatná složka obsahující položky a jejich množství. Pouze je uvedeno v poznámce ,která obsahuje : zařízení, odtěžení a odvoz na skládku, zhutnění pláň, geotextílie, šterkodrt' 15 cm, KZC 12 cm, a ACP -22-8 cm.					
	7	R-položka	SANACE KONSTR. VRSTEV tl.350 mm (dle technické specifikace)	M2	250,00	0,00
	Žádáme zadavatele o doplnění soupisu prací o tyto položky.					
Vysvětlení ZD:						
Byla doplněna samostatná složka (list sanace) obsahující jednotlivé položky a jejich množství.						

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel<sup>1</sup>:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ..... do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **6 688 666,21 Kč** bez DPH
- uveřejňuje v příloze: .....

<sup>1</sup> Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval