

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-450/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/27614 Kněžmost - Koprník“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací se neshoduje popis s kubaturou u položky 12932 „ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M“ dle přepočtu by mělo být 0,25M3 na běžný metr.
	Vysvětlení ZD:
Zadavatel upravuje položku k nacenění:	
015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH t 2451,68	

2.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:	
	V rozkladu R položky „Sanace konstrukčních vrstev tl. 350 mm (dle technické specifikace)“ Je v rozkladu uveden nesprávně spojovací postřík namísto infiltračního. Žádáme zadavatele o upřesnění či opravu soupisu prací.	
	Vysvětlení ZD:	
Zadavatel upravuje položku k nacenění:		
572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na **16 638 513,91** Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze: **Soupis prací akt v1-2**

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval