

Vaše značka / ze dne: / 15.12.2022
Naše značka: O22070194540

Vyřizuje: M. Kubásková
Tel.: tel.: +420 311 747 137
E-mail: technicka.kancelar@vakberoun.cz

Ateliér Kprojekt, s.r.o.
Iveta Koutecká
Tyršova č.p. 158
269 01 Rakovník II

Datum: 21.12.2022

Územní souhlas – bez záměru napojení na vodohospodářské sítě

Název stavby: Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun

Místo stavby: k.ú. Beroun – p. č. 1192/37, 1192/77, 1192/80, 2452/1, 2590/1, 2590/2, 2620, 6708

Stavebník: Ateliér Kprojekt, s.r.o., Rakovník II, Tyršova, č.p. 158, 26901

Předložené podklady:

- žádost o vyjádření, zájmové území v KM, STZ, koordinační situace (v M 1:250, Ing. L. Křížák)
- Popis stavby: Jedná se o novou zpevněnou plochu před vstupem do muzea. Délka nové zpevněné plochy je 19,2m, šířka zpevněné plochy je 5,0m. Zpevněná plocha v ZÚ je napojena na stávající komunikaci v ul. Mládeže a v KÚ je ukončena s hranicí budovy muzea. Chodník v místě nové zpevněné plochy bude vybourán, stejně jako záhonový a žulový obrubník. V místě napojení na komunikaci bude osazen nájezdový obrubník lemovaný varovným pásem. Nová zpevněná plocha bude mít kryt ze zámkové dlažby a bude lemována záhonovým obrubníkem (směr odtoku dešťových vod). Příčný sklon je navržen v místě vstupu vlevo v místě stávajícího chodníku. Po levé straně bude provedena vsakovací drenáž. V místě nové zpevněné plochy se nachází 2 poklopy kanalizace, které budou výškově upraveny do nové nivelity. Podélný sklon je navržen směrem ke komunikaci ul. Mládeže. Odvodnění komunikace je řešeno odvodem do přilehlé zeleně.

Sdělujeme, že v trase plánované stavby v k. ú. Beroun provozuje naše společnost vodohospodářská zařízení pro veřejnou potřebu. V příloze zasíláme situaci v tištěné podobě. V situaci nemusí být zakresleny všechny vodovodní a kanalizační přípojky, jejich polohu si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

Dle §23 zákona č.274/2001Sb. se jedná o umístění stavby v ochranném pásmu vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Požadujeme splnění následujících podmínek:


1. Před prováděním prací je nutné vytyčení vodovodních řadů a kanalizačních stok v místech možných střetů.
2. Oznámit termín zahájení a ukončení prací v předstihu 20 pracovních dnů a zabránit poškození vodohospodářských zařízení.
3. Ve vzdálenosti dle ČSN 73 60 05 až 1m nutno zajistit ruční provádění výkopů.
4. Při odkrytí zařízení vodovodu nebo kanalizace v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
5. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabel apod.).
6. Při výstavbě budou povrchové prvky vodohospodářských sítí umístěny do nivelety nové zpevněné plochy. Pokud dojde k výrazné změně stávajícího krytí, bude nutné toto předem projednat a odsouhlasit se zástupci naší společnosti.
7. Neumísťovat stavby, konstrukce ani jiná podobná zařízení, která brání zajištění kontroly, úpravy a údržby. V ochranném pásmu nevysazovat dřeviny - stromy a keře nebo jiné trvalé porosty. Výsadbu v blízkosti ochranného pásma je zároveň účelné zvažovat tak, aby budoucí rozsah vzrostlé dřeviny nezasahoval do pásma a aby nemohla být dřevina poškozena při opravách potrubí.
8. Technická přejímka funkčnosti povrchových prvků vodohospodářských sítí bude provedena před položením poslední vrstvy komunikace. Technickou přejímku povrchových prvků vodohospodářských sítí provede proti objednavce provozní středisko. Předání všech povrchových prvků vodohospodářských sítí v plně funkčním stavu bude na místě písemně potvrzeno zástupcem naší společnosti. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.
9. Dešťové vody nesmí být odváděny kanalizací v provozování naší společnosti.

Dále sdělujeme:

- Kontrolu podmínek, vytyčení našich sítí si objednávejte u našeho provozu Berounsko (ZC Beroun, tel. 311 747 111, zc.beroun@vakberoun.cz).

Souhlasíme se stavbou: „Zpevněná plocha na pozemku parc. č. 1192/80, Beroun“ při dodržení našich podmínek.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Mostníkovská 255/3, Beroun-Závodí
286 01 Beroun, www.vakberoun.cz
Tel. 311 747 111, 800 100 663 ☎
IČ: 46356975. DIČ: CZ46356975



Ing. Josef Mareš
vedoucí technického úseku

Příloha: Mapa_O22070194540.pdf, ověřená koordinační situace

Platnost vyjádření O22070194540 je jeden rok ode dne jeho vystavení.