

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-451/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „III/00719 D7-Libochovičky;III/00720 Zájezd-III/00719“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti o vysvětlení ZD:

- 1) V soupisu prací III/00719 D7-Libochovičky,III/00720 Zájezd – III/00719 požadujeme upřesnění u položek č. 11,12 položka ACO 11+ viz níže

11	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 50 mm	m2	21.275,00	0,00	21.275,00
12	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	m2	0,00	2.618,00	2.618,00

s ohledem k letošní aktualizaci ČSN 736121 (březen 2023) Tabulka E.1 doporučené druhy asfaltových pojiv viz obrázky níže

ČSN 73 6121

Tabulka E.1 – Doporučené druhy asfaltových pojiv^a podle třídy dopravního zatížení a typu asfaltového betonu včetně přípustných tloušťek vrstev

Označení směsi	Tloušťky vrstev	Třída dopravního zatížení ^b								
		S	I	II	III	IV	V	VI	CH	
Obrusné vrstvy										
ACO 8	25 až 40	-					50/70 ^c	-		
ACO 8 CH	25 až 40	-					-			50/70 ^c
ACO 11 + ACO 16 +	35 až 50 45 až 60	-	PMB 25/55-60 ^c , PMB 45/80-65, spec. asf. pojivo ^a		PMB 45/80-65, PMB 25/55-60 ^c , 50/70 ^c , spec. asf. pojivo ^a		-		-	
ACO 11 ACO 16	35 až 50 45 až 60	-					50/70 ^c	-		
Ložní vrstvy^d										
ACL 16 S ACL 22 S	50 až 70 60 až 90	PMB 25/55-60, PMB 45/80-65 spec. asf. pojivo ^a			-			-		
ACL 16 + ACL 22 +	50 až 70 60 až 90	-			PMB 25/55-60, PMB 45/80-65, 50/70 ^c spec. asf. pojivo ^a		-		-	
ACL 16 ACL 22	50 až 70 60 až 90	-					50/70 ^c	-		
Podkladní vrstvy										
ACP 16 S ACP 22 S	50 až 80 60 až 100	PMB 25/55-60, PMB 45/80-65, 50/70 ^c spec. asf. pojivo ^a			-			-		
ACP 16 + ACP 22 +	50 až 80 60 až 100	-			50/70 ^c			-		

V jednotlivých políčkách této tabulky jsou uvedeny asfalty v pořadí, které odpovídá jejich nejčastějšímu používání v praxi.

^a K dosažení předepsaných technických požadavků asfaltových směsí lze použít asfalty podle ČSN EN 12591 a ČSN 65 7204, ČSN EN 14023 a ČSN 65 7222-1, příp. v jejich kombinaci s přírodními asfalty, přísadami pro nízko-tepelní směsi, nízkoviskózními pojivy a polymerními nebo dalšími chemickými přísadami.

1.

Žádáme zadavatele o upřesnění, zda mají být použity nemodifikované (50/70) nebo modifikované asfalty(PMB) u vrstvy ACO 11+ s ohledem k třídě zatížení komunikace.

Vysvětlení ZD:

Budou použity nemodifikované asf. vrstvy ACO 11 + (položky dle akt. ceníku OTSKP 2023)

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do do 09:00 hod
- mění předpokládanou hodnotu zakázky na Kč bez DPH
- uveřejňuje v příloze:

¹ Zadavatel úkon

- realizoval
- nerealizoval