

profil zadavatele

V Říčanech dne 27. 09. 2023
Reg. č.: VZ-383/23
Č.j.: 2422/23/KSUS/R/BAL
Vyřizuje: Bc. Lukáš Balog

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 26-34 k veřejné zakázce „Výstavba parkoviště P+R Olbramovice“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

26.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V ZD chybí zásadní vyjádření společnosti ČEZ Distribuce a.s. k připojení nabíjecích stanic pro automobily a kola do sítě. Místo těchto vyjádření je v ZD pouze žádost o ně.

	<p>Vážená zákaznice, vážený zákazniku,</p> <p>dovolujeme si Vám oznámit, že jsme přijali Vaši žádost o připojení elektrického zařízení číslo 4122135188 na adrese Olbramovice 80, kat.území: Olbramovice u Votic, parc.č.1408/3, 259 01 Olbramovic.</p> <p>Rádi bychom Vás seznámili s možností průběžně sledovat základní informace o aktuálním stavu jejího řešení na našich internetových stránkách, stačí zadat pouze Vaše údaje (uvedeny níže) a datum narození/IČ.</p> <p>Detailní informace o aktuálním stavu řešení všech Vámi podaných žádostí včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete také průběžně sledovat v internetové aplikaci Distribuční portál. Při registraci postupujte podle nápovědy.</p> <p>Vaše údaje: Číslo zákazníka: 0011600597 Číslo žádosti: 4122135188</p> <p>Podrobnější informace o všech našich dalších službách naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.</p> <p>S pozdravem</p> <p>ČEZ Distribuce, a. s.</p> <p style="text-align: center;"><i>AUTO NABÍJEČKA</i></p> <p>ČEZ Distribuce a.s. Vážená zákaznice, vážený zákazniku,</p> <p>dovolujeme si Vám oznámit, že jsme přijali Vaši žádost o připojení elektrického zařízení číslo 4122135172 na adrese Olbramovice Ves 33, kat.území: Olbramovice u Votic, parc.č.1684/8, 259 01 Olbram.</p> <p>Rádi bychom Vás seznámili s možností průběžně sledovat základní informace o aktuálním stavu jejího řešení na našich internetových stránkách, stačí zadat pouze Vaše údaje (uvedeny níže) a datum narození/IČ.</p> <p>Detailní informace o aktuálním stavu řešení všech Vámi podaných žádostí včetně přehledného výčtu všech důležitých termínů a podmínek, které je nezbytné splnit, můžete také průběžně sledovat v internetové aplikaci Distribuční portál. Při registraci postupujte podle nápovědy.</p> <p>Vaše údaje: Číslo zákazníka: 0011600597 Číslo žádosti: 4122135172</p> <p>Podrobnější informace o všech našich dalších službách naleznete na internetových stránkách www.cezdistribuce.cz.</p> <p>S pozdravem</p> <p>ČEZ Distribuce, a. s.</p> <p style="text-align: center;"><i>ČTKLO NABÍJEČKA</i></p> <p>ČEZ Distribuce a.s.</p> <p>Doplní zadavatel tato vyjádření s podmínkami připojení do sítě?</p>
Vysvětlení zadávací dokumentace	
Zadavatel uveřejňuje vyjádření ČEZ Distribuce a.s.	

27.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V ZD je část vyjádření k existenci sítí propadlá.
	Zveřejní zadavatel platná vyjádření?
Vysvětlení zadávací dokumentace	
Aktualizaci vyjádření správců sítí si zajistí zhotovitel stavby před zahájením prací.	

28.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Zadavatel zveřejnil část výkazu výměr ve formátu .xc4.

	Zveřejní zadavatel v tomto formátu i zbylou část výkazu výměr?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Části řady SO 400 jsou v XC4 řešeny R-položkou s odkazem na příložené xls. Tento způsob je běžný a dostatečným podkladem pro nacenění.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
29.	Zadavatel zveřejnil v dodatečných informacích č. 20-24 dne 22.9.2023 upravené výkazy výměr bez prodloužení termínu pro podání nabídky, který ponechal na původním datu 2.10.2023. Potenciální uchazeči tak nemají dostatek času na nastudování nových informací a případné zaslání žádostí o vysvětlení ZD (nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
	Prodlouží zadavatel adekvátně dobu pro podání nabídek uchazeči?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Vzhledem k obdržným dotazům, Zadavatel mění termín pro podání nabídek.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
30.	NEJASNOSTI V PD – BEZPEČNOSTNÍ KAMERY : • Předpoklad napojení každé kamery samostatným kabelem ?
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Napájení ano, přenos dat se předpokládá vzduchem na principu IP kamer. Konkrétní detaily budou dospecifikovány ze strany IDSK a dořešeny v rámci RDS.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
31.	• Délky tras k jednotlivým kamerám jsou následující : TELEMATIKA AUTA Kamera severní okraj parkoviště - cca 25 m Kamera východní okraj parkoviště - cca 105 m Kamera jižní okraj parkoviště - cca 160 m Kamera západní okraj parkoviště - cca 76 m Propojení závoř - cca 15 m TELEMATIKA ELEKTROKOLA Kamery v ostrůvku – 2 ks - cca 45 m pro každý kabel Propojení závoř - cca 25 m • V poskytnutém VV je nedostatečné množství jednotlivých metalických kabelů pro telematiku (včetně ochranných trubek) a vzhledem k jednotlivým délkám ke kamerám (nad 90m) zcela chybí optické kabely (včetně ukončení a měření), metalické kabely pro tyto délky nejsou schopné bezpečně zajistit přenos dat.
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Přenos dat se předpokládá vzduchem na principu IP kamer. Konkrétní detaily budou dospecifikovány ze strany IDSK a dořešeny v rámci RDS.
	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
32.	Z PD není zřejmé jakým způsobem bude proveden přenos dat do monitorovacího centra
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	V případě kamerového systému vzduchem

33.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	Z PD není zřejmé, zda a jak budou propojeny jednotlivé rozvaděče telematiky
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	GSM moduly

34.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace
	V PD není , jak budou napojeny jednotlivé informační panely
	Vysvětlení zadávací dokumentace
	Je to zřejmé z popisu položky ve VV, půjde o propojení pomocí gsm modulu.

Zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení přikládá následující:

- Olbramovice - vyjádření CEZ PD.pdf

Vzhledem k výše uvedenému mění termín pro podání nabídek na 10. 10. 2023 v 9:00.