

Profil zadavatele

Reg. č.: VZ-363/23
Vyřizuje: Bc. Josef Tesař

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10 k veřejné zakázce „II/107 Všechnomy - rekonstrukce silnice a okružních křižovatek“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále jen „ZD“) k výše uvedené veřejné zakázce.

10.	Znění žádosti o vysvětlení ZD:
	V soupisu prací a PD je u obrusné vrstvy označení směsi SMA 11 + PMB 25/55-65, dle aktualizace ČSN 736121 z března 2023 je správně nové označení SMA 11S , ozn. SMA 11+ se u modifikovaného pojiva nepoužívá Žádáme zadavatele o provedení změny v PD dle platné normy.
	Vysvětlení ZD:
	PD byla upravena tak, aby bylo označení asfaltové směsi v souladu s aktualizací normy ČSN 736121. Bylo upraveno v TZ SO 101, vzorových příčných řezech a soupisu prací.

V souvislosti s vysvětlením a zpracováním dotazů k zadávací dokumentaci dále zadavatel¹:

- ☒ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **27.10.2023** do 09:00 hod
- ☐ mění předpokládanou hodnotu zakázky na ... Kč bez DPH
- ☒ uveřejňuje v příloze:
 - D.1.1.1 Technická zpráva**
 - D.1.1.5 Vzorové příčné řezy**
 - Soupis prací akt v10**

¹ Zadavatel úkon

- ☒ realizoval
- ☐ nerealizoval