



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 ZE DNE 23. 04. 2018

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: II/279 Rabakov – Prodašice

Zadavatel Vám dle § 98 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:

V technické zprávě SO 101.3 je uveden požadavek – *Oprava trhlin a spár podle TP 115 „Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem“, v případě větších trhlin s použitím výztužné textilie*. Ve výkazu výměr je pouze výměra pro zalití trhlin, ne použití výztužné textilie. Bude nutnost provedení těchto prací stanovena až v průběhu stavby a následně tyto práce provedeny jako vícepráce?

Dotaz: Bude nutnost provedení těchto prací stanovena až v průběhu stavby a následně tyto práce provedeny jako vícepráce?

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 1:

Položka pro výztužné mříže je doplněna do soupisu prací

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:

U SO 102.3 je rozpor mezi technickou zprávou, výkresem a výkazem výměr v množství a výšce palisád – žádáme o určení rozměru palisád včetně jejich výměry.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 2:

V technické zprávě SO 102.3 je uvedena výška palisád 0,4m (myšleno nad upraveným terénem). Ve výpočtu soupisu prací je uvedena výška palisád 0,8m, tj. včetně zasýpané části v zemi. Tzn. rozměry betonového dílce palisády 0,8m (výška) x 0,2m (šířka) x 45 m (celková délka palisády).

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 3:

Jaký průměr drenáže má být proveden? Technická zpráva uvádí DN 150, výkaz výměr DN 100.

Vysvětlení zadávací dokumentace k bodu č. 3:

Budou použity drenážní trubky DN 100 dle vzorových příčných řezů a soupisu prací.

Zadavatel dále sděluje, že vlivem projednání připomínek jednoho ze správců inženýrských sítí došlo ke změně technického řešení odvodnění v obci Ujkovice v úseku km 2,7 – 3,1 a v návaznosti na to ke změně soupisu prací. Zadavatel proto uveřejňuje upravené přílohy PD a upravený soupis prací.

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 05. 2018 v 10:30 hodin**.

Termín jednání komise k otevírání obálek s nabídkami 16. 05. 2018 v 11:00.

Bc. Jan Chalupný
Kontaktní osoba zadavatele

Př1VZD – Upravené části projektové dokumentace
Př2VZD – Upravený soupis prací