

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 23.4.2018
Reg. č.: VZ-180/18
Č. j.: 1106/18/KSUS/R/NOV
Vyřizuje: Ing. Adéla Novotná
Telefon: +420 778 531 990

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/101 Jirny – Nové Jirny“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s Výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:
	Po prostudování PD a výkazu výměr k akci vznášíme dotaz k položce č.3 výkazu výměr Jaká je uvažována průměrná tlouška frézování v ploše 25 060m2? Tuto hodnotu bychom potřebovali vědět s ohledem na množství frézované, poplatků a nákladů na odvoz.
	Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1: Hloubka frézování bude 100 mm viz. položka 8 (Vyrovnávka z asfaltobetonu (SCo11S l. 50 mm) a položka 9 (Obrusná vrstva ACO 11 v tl. 50 mm) soupisu prací.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (117)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel