

Požárně bezpečnostní řešení stavby

*Akce: Snížení energetické náročnosti objektu Centrum 83,
Havlíčkova 447, Mladá Boleslav*

Místo: p.č.st. 1545, katastrální území Mladá Boleslav

*Investor: Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb,
Václavkova 950, Mladá Boleslav*

V Holíně, červenec 2017



*Radka Mašková
Požární bezpečnost staveb
ČKAIT – 0601326*

- h) je vytvořen požární úsek z prostorů podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802, ČSN 730804 nebo přidružené normy jmenovitě vyžadují, požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti
=== vytvoření samostatného požárního úseku se nevyžaduje
- i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody, u vnitřních požárních hydrantů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje, v měněné části objektu musí být rozmístěny PHP podle zásad ČSN 730802, 04 a přidružených norem
=== zařízení na protipožární zásah jsou stávající
Podle přílohy B ČSN 73 0834 se u změn staveb skupiny I v kulturních památkách doporučuje instalace detekce a signalizace vzniklého požáru (např. hlásičů požáru s elektrickým zabezpečovacím systémem).

V Holíně, červenec 2017.



Radka Mašková
Požární bezpečnost staveb
Holín 141, 506 01 Jičín
Telefon: 777 217 442
IČO: 647 77 456