



3+N+PE st. 50Hz 400/230V / TN-C-S



QM0  
IS-40/3  
40A

FA0/1  
PL7-B4/1  
4A

KM1  
Z-SCH230/  
40-31  
P 230V

SA0  
WZ25-WR3-MS2

FA1  
PL7-C16/1  
16A

FA2  
PL7-C16/1  
16A

FA3  
PL7-C16/1  
16A

FA4  
PL7-C16/1  
16A

FA5  
PL7-C16/1  
16A

FA6  
PL7-16/  
1N/B/003  
16A

FA7  
PL7-16/  
1N/B/003  
16A

FA8  
PL7-B10/1  
10A

FA8/1  
PL7-B4/1  
4A

FA9  
PL7-B10/1  
10A

FA9/1  
PL7-B4/1  
4A

FA10  
PL7-B10/1  
10A

K18  
Z-S230/  
SO

K19  
Z-S230/  
SO

1  
WM1.1  
CMX-J 5x10

1  
WM1.1  
CMX-J 3x2,5

2  
WM1.2  
CMX-J 3x2,5

3  
WM1.3  
CMX-J 3x2,5

4  
WM1.4  
CMX-J 3x2,5

5  
WM1.5  
CMX-J 3x2,5

6  
WM1.6  
CMX-J 3x2,5

7  
WM1.7  
CMX-J 3x2,5

8  
WM1.8  
CMX-J 3x1,5

8/1  
WS1.8/1  
CMX-Q 2x1,5

9  
WM1.9  
CMX-J 3x1,5

9/1  
WS1.9/1  
CMX-Q 2x1,5

10  
WM1.10  
CMX-J 3x1,5

RH

Z1.1

Z1.2

Z1.3

Z1.4

Z1.5

Z1.6

Z1.7

L1.8  
0,24

SBI.8/1

L1.9  
0,09

SBI.9/1

L1.10  
0,01

sláv/rozvoděč

zds.

zds.

zds.

zds.

zds.

zds.

zds.

osv.JUJ

ovlosov

osv.JUJ

okružnice

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vpracoval: Ing. Iva Kábrtová			AKCE: Odborné učebny G Brandys ? Gymnázium			J.S. Město Brandýs nad Labem			Investor: Středoecký kraj, Praha 5, Smíchov, Zbor			Změna, Žíslo: SK_06			A.K.: Listů: 4		
Kontroloval: Ing. Iva Kábrtová			Stav Bolestav, Krdlovická 668			Elektroinstalace			FIRMY			Obsah: Rozvaděč R1 JU malá			V.č.: List: 2		
Datum : 12.05.2022												Měřtko: 1:1					



<