

VYSVĚTLENÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 1 ZE DNE 26. 4. 2018

ZADAVATEL: Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb
Sídlem: Villaniho 2130, 256 01 Benešov
Zastoupený: Mgr. Jana Prokešová, ředitelka p.o.
IČO: 71229116

Kontaktní osoba: Petra Řezníčková, Odbor krajského investora, 257 280 983, reznickova@kr-s.cz

NÁZEV ZAKÁZKY:

Wybudování EPS

Výše uvedený zadavatel Vám, sděluje následující vysvětlení k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na služby.

Znění žádosti o vysvětlení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci č. 1 ze dne 25. 4. 2018:

Dotaz č. 1:

„Žádáme zadavatele o vysvětlení, jak máme chápat zmíněnou plnou kompatibilitu, resp. Do jaké míry má systém EPS komunikovat s instalovaným systémem sestra – pacient.“

Odpověď č. 1:

Plná kompatibilita a komunikace systému EPS se systémem Sestra-pacient musí být zajištěna dle Přílohy č. 7 Výzvy následujícím způsobem: Ústředna EPS bude propojena s komunikačním systémem sestra-pacient tak, že informace o poplachu budou podružně zobrazovány také na LCD obrazovkách hlavních terminálů komunikačního systému sestra-pacient. Zadavatel požaduje, aby účastník předložil v nabídce originál oficiálního prohlášení výrobce systému Sestra-pacient HCC-07 IP, že účastníkem nabízený systém EPS je ve výše uvedeném kompatibilní se systémem HCC-07 IP.

Ostatní ustanovení Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentaci včetně všech příloh zůstávají beze změny.

Lhůta pro podání nabídek

Zadavatel konstatuje, že poskytnutí tohoto vysvětlení k zadávací dokumentaci **nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, která je stanovena na 7. 5. 2018 do 15:00 hodin.**



.....
Petra Řezníčková
Krajský úřad Středočeského kraje
Odbor krajského investora
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
Tel.: 257 280 983, E-mail: reznickova@kr-s.cz