

Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi
Regionální muzeum v Kolíně

Tabulka čerpadel

Okruhy	Potrubí						TYP
	Q (kW)	DN	Spád (°C)	dt (°C)	m (kg/hod)	dp o. (kPa)	
1 VZT	6,5	25	50/45	5	1118	5+11+5+10	ALPHA2 32-50
2 Podlahy	5,4	20	45/30	15	310	3+8+6	ALPHA1 20-60
				TSV		DN 15	Kv = 2,5
3 Tělesa	3,4	20	55/45	10	292	5+3+10	ALPHA1 20-60
				TSV		DN 15	Kv = 2,5

Vodní obsah

VZT	50	
Podlahy	60	
Tělesa	50	
Kotl o	50	
	210	EXPANZOMAT 25 l
výška syst	2,5	