LEGENDA:

Blíže–viz kniha svítidel

- A – Nástěnné LED svítidlo, hliníkový korpus (1200x60x40mm) LED 24W, 1200st, 3000K, IP44 (např. LEVIA 120 fa. RENDL)
- B – Nástěnné LED svítidlo, hliníkový korpus (900x60x40mm) LED 18W, 1200st, 3000K, IP44 (např. LEVIA 90 fa. RENDL)
- C – Zavěšené LED svítidlo, hliníkový korpus (1683x37x75mm) LED 33W, 3000K, IP20 (např. LIPO 35 fa HALLA)
- D1 – Přisazené LED svítidlo, hliníkový korpus délky 1800mm) LED 40W, 3000K, IP54
- D2 – Přisazené LED svítidlo, hliníkový korpus délky 1200mm) LED 24W, 3000K, IP54
- E – LED diodové válcové lištové svítidlo , hliníkový korpus (prům 90mm, v=195mm) 40st, 3000K, IP20 (např. Vali–T fa HALLA) – umístěné na závěsné jednookruhové liště

Blíže–viz kniha svítidel

- F – Přisazené LED svítidlo, hliníkový korpus (2224x37x75mm) LED 44W, 3000K, IP20 (např. LIPO 35 fa HALLA)
- G – Přisazené LED svítidlo, hliníkový korpus (1122x37x75mm) LED 21W, 3000K, IP20 (např. LIPO 35 fa HALLA)
- H – Přisazené LED svítidlo, hliníkový korpus (1403x37x75mm) LED 27W, 3000K, IP20 (např. LIPO 35 fa HALLA)
- I – Přisazené LED svítidlo, hliníkový korpus (2244x37x75mm) LED 44W, 3000K, IP20 (např. LIPO 35 fa HALLA)
- J – Vestavné LED svítidlo, hliníkový korpus (průměr 125, výška 236mm) LED 17W, 3000K, IP20 (např. Pury fa HALLA)
- J1 – Vestavné LED svítidlo, plastový korpus (průměr 125, výška 236mm) LED 17W/12V , 3000K, IP44 – ochrana SELF
- Bezpečnostní transformátor 230/12V, 100W – ochrana SELF
- K – LED dioidový reflektor, hliníkový korpus (průměr 109, výška 130mm) LED 20W, 3000K, 1308Lm, 38st, IP66 (např. Kleo 2.0 fa L a L) upevněno na bodci
- R – LED dioidový reflektor, hliníkový korpus (průměr 109, výška 130mm) LED 20W, 3000K, 1308Lm, 38st, IP66 (např. Kleo 2.0 fa L a L)

v m.č. 01 umístěné na závěsné jednookruhové liště

- Z – LED dioidové svítidlo zapuštěné do země, nerezový korpus (průměr 112, hl 92mm) LED 8W, 3000K, IP65 (např. Corzo fa Lucelight)
- Ž – LED dioidové svítidlo přisazené ("želva") LED 13W, 600Lm, IP45
- N – NOUZOVÉ OSVĚTLOVACÍ TĚLESO, (1xDZ11W), IP20, Z VLASTNÍM SAMODOBÍJECÍM ZDROJEM 60min.

POZOR: 1) OSVĚTLOVACÍ TĚLESA MUSÍ BÝT CERTIFIKOVÁNA a MUSÍ BÝT PROVEDENA a INSTALOVÁNA S OHLEDEM NA TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ POUŽITÝCH STÁVEBNÍCH MATERIÁLU NA KTERYCH (Alt.. VE KTRÝCH) JSOU INSTALOVÁNA. DÁLE MUSÍ ZOHLEDŇOVAT VEŠKERÉ POŽADAVKY S OHLEDEM NA VNĚJŠÍ VLIVY (KRYTÍ IP..) PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN SVĚTELNE – TECHNCKÝ VÝPOČET.

2) UPŘESNĚNÍ TYPU KONC. PRVKU – viz technická zpráva, specifikace a standartizace

– NOVÝ VYPÍNAČ (SÉRIOVÝ, PARALERNÍ, SÉRIOVĚ– PARAL., KŘÍŽOVÝ) 230V/10A, IP20 POLOZAP. (vč. KRABICE)

– NOVÝ VYPÍNAČ (SÉRIOVÝ, PARALERNÍ, SÉRIOVĚ– PARAL., KŘÍŽOVÝ) 230V/10A, IP44 POLOZAP. (vč. KRABICE)

VYPÍNAČE BUDOU UMÍSTĚNY VE SDRUŽENÝCH KRABICÍCH S VÍCERÁMĚČKY
(např. standart Merten systém M, rámečky M–PUREantracit fa schneider)

– PROSTOROVÉ ČIDLO PIR (dosah 6m, min 270st) S NASTAVITELNOU DOBOU SVÍCENÍ 1–15min a INTEGROVANÝM SOUMRAK. ČIDLEM (s nastavitelnou dobou intezity osvětlení), S HISTEREZÍ SE SIGNÁLNÍM KONTEKTEM 230V/10A., IP54

CX... – NOVÁ ZÁSUVKA (2x ZÁSUVKA) 230V/16A , ZAPUŠTĚNÁ , VE VÍCEKRABICI (vč. VÍCERÁMEČKU)

3x X... SK SK – NOVÁ PĚTIKRABICE+PĚTIRÁMEČEK (3x zásuvka 23V/16A)

– VOLNÁ POZICE PRO DVOJZÁSUVKU STRUKT. KABELÁŽE
(např. standart Merten systém M, rámečky M–PUREantracit fa schneider)

3x X... SK – 3x ZÁSUVKA 230V/16A + 2x volná pozice pro slaboproud (Umístěné v podlahové krabici)

OR... – OSOUŠEČ RUKOU 230V, 1,2kW

– VENTILÁTOR PŘIPOJENÝ NA SVĚT. OKRUH (Dodávka VZT vč. autom. spoždění)
(v místnosti 1.3 – ventilátor 12V + ochrana SELF)

G.. – GASTRON. ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ PŘES ZÁSUVKU 400V/16A (IP44 vč. KRABICE)

G.. – GASTRON. ZAŘÍZENÍ PŘIPOJENÉ PŘES ZÁSUVKU 230V/16A (IP44 vč. KRABICE)

... – VOLNÝ VÝVOD PRO KONCOVÉ ZAŘZENÍ 400V (viz vývody v rozvaděči)

... – VOLNÝ VÝVOD PRO KONCOVÉ ZAŘZENÍ 230V (viz vývody v rozvaděči)

– NOVÁ SBĚRNICE HLAVNÍHO OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ

– PROSTOR (MÍSTNOST) , VE KTERÉ BUDE PROVEDENO VEDLEJŠÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ DLE ČSN

VEDENÍ KABEL. TRAS:

– HLAVNÍ SDRUŽENÁ KABEL. TRASA

POZNÁMKY:

1) UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKÚ (osv. těles, zásuvky, vypínače) – viz ČÁST PD ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠEN (vypínače přednostně ve výčce 1m, zásuvky přednostně ve výšce 0,2m)
2) UPŘESNĚNÍ UMÍSTĚNÍ VÝVODÚ PRO TECHNOL. ZAŘÍZENÍ – viz ČÁSTI PROFESNÍCH CELKU UT, ZTI, VZT a GASTRO
3) OSTATNÍ POZNÁMKY – viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA

část: Zařízení silnoproudé elektrotechniky

vypracoval: Ing. Josef Morčuš	kontroloval: Ing. Josef Morčuš	zodpovědný projektant části: Ing. Josef Morčuš	IHARCH s.r.o. Nad Údolím 351/70 Praha 4 147 00 IRENA HRABINCOVÁ Dipl.Arch. atelier@iharch.cz www.iharch.cz tel.: 222 221 700
investor: Regionální muzeum v Kolíně			
projekt: Vstupní budova Muzea lidových staveb v Kouřimi			č.zakázky: 072 / revize: - / paré: / stupeň: DSP
výkres: **LEGENDA**			datum: květen 2019 / měřítko: 1:50@A1/1:100@A3 / č. výkresu: **D.1.4.e.3**