



































LEGENDA (LEGEND)	
	Hranice požárního úseku s požární odolností
	Border of fire compartment with fire resistance
	Hranice požárního úseku bez požární odolnosti
	Border of fire compartment without fire resistance
	Požární nebezpečný prostor dle ČSN 73 0802
	Fire danger area
	Požární nebezpečný prostor dle ČSN EN 1991
	Označení požárního úseku - stupeň požární bezpečnosti
	Number of the fire compartment, fire safety degree
	Elektrická požární signalizace
	Fire alarm and detection system
	Tabulka TOTAL STOP
	vyplněné vesměs naplněn objem uvnitř požární bezpečnostníh zařízení
	Hlavní ústředna EPS
	Klíčový trezor
	Osmlužné pole požární ochrany
	Signalizační tablo systému EPS
	zobrazuje stav uvnitř EPS
	Požární odolnost stěny
	Fire resistance of the fire wall
	REI 1SDP1 - viz poznámky
	Požární odolnost požárního stropu
	Fire resistance of the fire cover (floor)
	REI 30 - požární odolnost stěny
	- fire resistance, see notice

[illegible]

P1 místnost splňuje požadavky čl. 9.10.2 ČSN 73 0802 - $S < 100 \text{ m}^2$, $E < 40$, $l < 15 \text{ m}$. Dveře se mohou otvírat proti směru úniku, úniková cesta je měřena od vstupu do místnosti.

P2 dveře na volné prostranství se mohou otvírat proti směru úniku (čl. 9.13.2 ČSN 73 0802) pro únik uvažováno s jedním křídlem

TABUĽKA MIESTNOSTI						
					PODLAHA	
Č.M.	NÁZEV	PLOCHA [m²]	SVETLA VÝSKA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
0.1	Obersivní obloha	49.4		SDK	CHLA, OMITKA, SPK	P03
0.2	Pokladna	7.5	2650	OMITKA	OMITKA	P01
0.3	Security	7.5	2650	OMITKA	OMITKA	P01
0.4	zázemí + sklad	8.2	2650	OMITKA		P02
0.5	wc invalidé	5.5	2350	SDK	OMITKA, KERAM, OBKLAD	P02
0.6	úklid	1.1	2350	SDK	OMITKA, KERAM, OBKLAD	P02
0.7	WC zamestnanci	2.0	2350	SDK	OMITKA, KERAM, OBKLAD	P02
0.8	kancelář	9.8	2650	OMITKA	OMITKA	P03
0.9	chodba	7.3	2350	SDK	OMITKA	P01
0.10	WC	7.9	2350	SDK	OMITKA, KERAM, OBKLAD	P02
0.11	WC	5.0	2350	SDK	OMITKA, KERAM, OBKLAD	P02
0.12	cyklo zázemí	4.6	2475	PRKĚNNÝ ZALOP	CHLA	P05
0.13	popelnice	2.8			POHLED BETON	P06
0.14	sklad	10.1	2475	PRKĚNNÝ ZALOP	POHLED BETON, CHLA	P05
BELEKEM		128.7				

Legenda	
	zatečobeton
	dřevěné konstrukce
	chémná dlažba
	betonová zateřovací
	travní porost
	střevířící stromy
	keře
	mechanický zpevěně kámen
	nové oplocení

[illegible]