

Kabelový seznam

Fara Dolní Krupá, obnova hospodářské budovy

7/2022

označení kabelu	typ kabelu	odkud	kam	napětí [V]	výkon [W]	délka [m]	pozn.
-----------------	------------	-------	-----	------------	-----------	-----------	-------

Silové kabely, rozvaděč R1 v objektu fary

WL/10AE	CYKY-J 3 x 1,5	01-04, krov, krabice pod ovladači 10A-E	R1	230 V		60	
WL/10A	CYKY-J 3 x 1,5	03 dřevník, stropní osvětlení	ovl. 10A	230 V		5	
WL/10B	CYKY-J 3 x 1,5	02 meziprostor, nástěnné osvětlení	ovl. 10B	230 V		10	
WL/10C	CYKY-J 3 x 1,5	01 sklad, zavěšené osvětlení	ovl. 10CD	230 V		10	
WL/10D	CYKY-J 3 x 1,5	01 sklad, přisazené osvětlení na mezipatro	ovl. 10CD	230 V		20	
WL/10E	CYKY-J 3 x 1,5	krov, stropní osvětlení	ovl. 10E	230 V		15	
WL/31	CYKY-J 3 x 2,5	01-04, krov, zásuvkový okruh	R1	230 V		60	

Kabely systému PZTS

WS/DK	UTP cat.5e venkovní	01 sklad + 03 dřevník + krov, opticko – kouřové detektory	PZTS	mn		75	
WS/PIR	UTP cat.5e venkovní	01 sklad, pohybová čidla PIR	PZTS	mn		50	