

### Specifikace proedm tu poptávkového ízení

Název	Technická specifikace
<b>VTZ odvod - školní cvičná kuchyn</b>	odvodní jednotka
	protipožární klapky pro pívod i odvod vzduchu (v etn instalace a revizí)
	2 x digesto - rozm r: 3,3 m x 1 m x 0,45 m
	VZT potrubí v etn hlukových filtr
	box pro odvodní jednotku - jednotka bude umíst na venku na st n budovy elektro, spojovací a záv sný materiál, práce, doprava
<b>VTZ pívod - teplovodní topení - školní cvičná kuchyn</b>	pívodní jednotka s vodním topením
	ídící systém s regulací otá ek (rozvad , regulace, signalizace)
	VZT potrubí v etn hlukových filtr
	pívod otopné vody z VS (potrubí, izolace armatury, ob hové erpadlo)
	kabeláž, spojovací a záv sný materiál, práce, doprava
<b>odv trání wc + cvičný kout</b>	VZT potrubí v etn odtahových ventilátor pro odv trání WC
	1x digesto nad sporák ve cvičném koutu - rozm r: 1 m x 1 m x 0,45 m
	spojovací a záv sný materiál, práce, doprava
	Box okolo pívodní jednotky - z d vodu utlumení hluku p i chodu za ízení

**NEDÍLNOU SOU ÁST SPECIFIKACE TVO Í P ÍLOHY . 3a, 3b, 3c a 3d**