

dle rozdělovníku/profil zadavatele

V Říčanech dne 04.05.2018
Reg. č.: VZ-182/18
Č. j.: 1297/18/KSUS/R/MAT
Vyřizuje:
Mgr. Linda Matějčková
e-mail:
linda.matejickova@ksus.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce „II/101 Úvaly - Škvorec“

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu s výzvou k podání nabídky na plnění výše uvedené veřejné zakázky poskytuje níže uvedená vysvětlení zadávací dokumentace.

Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace				
1.	Položka č. 3 má v jako měrnou jednotku uveden m3, při ploše pokládky asfaltového betonu v ploše 10 788 m2 by se jednalo o frézování do hloubky 1 m, přitom následné položky pokládky jsou v celkové vrstvě 10 cm. Potvrzuje tedy zadavatel skutečně pro frézování položku:			
	3	221	Frézování vozovky s odvozem	10 788,000
Vysvětlení zadávací dokumentace				
Zadavatel uvádí, že správná m.j. je skutečně m2 a tl. je 2 x 50 mm. Dodavatelé opraví tuto jednotku v soupisu prací dle výše uvedeného.				

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (101)
příspěvková organizace
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066007, DIČ: CZ00066001

.....
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel