

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 10 ze dne 07. 11. 2023

ZADAVATEL: Středočeský kraj
Sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 70891095
Zastoupený: Ing. Jaroslav Řikovský, MPA, vedoucí Odboru majetku

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávacích podmínek (dále také „VZD“).

Dne 06. 11. 2023 obdržel zadavatel níže uvedený dotaz, na který poskytuje odpověď.

Dotaz č. 9:

Věc: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZV“)

Zadavatel **Středočeský kraj**, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“), zahájil veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**Oprava poškozené vozovky v k. ú. Lešany nad Sázavou**“ („veřejná zakázka“). V návaznosti na seznámení se se zadávací dokumentací k výše uvedené veřejné zakázce podává dodavatel tuto žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1

V technické zprávě je uvedeno:

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

1. Zřízení DIO (v uceleném úseku dle potřeb zhotovitele stavby)
2. Vytýčení průběhu inž. sítí, s potvrzením od správců inž. sítí. Dále se počítá s ochraněním veškerých stávajících inženýrských sítí, a to i nepojmenovaných v této PD
3. Podmínkou je kácení 4 ks stromů, odstranění stávajícího pařezu, s vodorovným přemístěním na skládku zhot. stavby. Stávající stromy, které budou v blízkosti stavby, budou po dobu stavby chráněny dřevěným bedněním !
4. Odstranění převýšených nebezpečných krajnic, frézování živичného krytu vozovky (do tl. 40 mm)
5. Odstranění ložných a podkladních vrstev vozovky, vodorovné přemístění živ. sutí deponii zhotovitele stavby a nepoužitelných zemin a sutí na řízenou skládku, apod
6. V rámci demolice stávající opěrné zdi se nepočítá se zřízením ochranné hrázky a dovedení vodoteče od stavby, vlastní opěrná zeď není umístěna u vodoteče.
7. Novostavba opěrné zdi, zhotovení žlb. římsy, osazení ocel. zábradelních svodidel úrovně zadržení H2
8. Po výstavbě opěrné zdi - rekonstrukce vozovky účelové komunikace

-8-

Ve výkazu výměr nejsou položky na kácení stromů a odstranění pařezu. Bude zadavatel tyto práce po zhotoviteli požadovat?

Odpověď zadavatele č. 9:

Dotaz č. 1

Zadavatel k výše uvedenému dotazu uvádí, že požadované práce budou odpovídat skutečnému stavu staveniště v době plnění. Ve Výkazu výměr nejsou tyto položky zahrnuty, v případě nutnosti kácení stromů a odstranění pařezu budou využity rezervy rozpočtu.

V Praze dne dle el. podpisu

Ing. Jaroslav Říkovský,
vedoucí Odboru majetku