

dle rozdělovníku

V Říčanech dne 7.5.2018  
Reg. č.: VZ-501/17  
Č. j.: 1313/18/KSUS/R/KOL  
Vyřizuje: Mgr. Kolocová Sabina  
Telefon: +420 773 785 922

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 2 k veřejné zakázce „III/1185 Bratkovice, most ev.č. 1185-1“**

Vážený dodavateli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov (dále jen „zadavatel“) Vám tímto v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

1.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b>
	Při kontrole zadávací a projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem jsme zjistili, že v soupisu prací vzniká nejasnost:
	Dotaz č. 1. V soupisu prací je v SO 110 – Dopravně inženýrská opatření v položce 2 - VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 uvedeno množství 100 M2. Uchazeč se domnívá, že uvedené množství je nepřiměřeně malé vzhledem k rozsahu oprav komunikací. Žádáme zadavatele o prověření stanoveného množství.
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1:</b> <b>Jedná se o přepis v množství, uvedené množství má být 1000 m2 (místo 100m2). Účastník dané množství opraví v soupisu prací.</b>
2.	<b>Znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	Dotaz č. 2. V soupisu prací je v SO 201 Most v pol.č. 30 – „ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ - Viditelná pohledová plocha“ je uvedena měrná jednotka T. Ve výpočtovém řádku je uvedený výpočet plochy = M2 (op.1 5.8*3.0+4.2*1.5=23,70 [A]). Je tato měrná jednotka platná?
	<b>Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2:</b>
	<b>Jedná se o přepis v označení jednotky, měrná jednotka má být "M2" (místo T). Množství je uvedeno správně.</b>

.....  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel