



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ze dne 10.11.2023

ZADAVATEL: Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Smečno 1, 273 05 Smečno

IČO: 71234454

zastoupený: Bc. Petrem Šálou, ředitelem příspěvkové organizace

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Sanace ohradní zdi“

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).

Dotaz č. 1:

Dobrý den, v rámci přípravy nabídky jsme narazili na několik nejasností. Prosím o odpověď na níže uvedené.

Lešení.

Prosíme o info ohledně uvažovaných výměr pro lešení. Dle výpočtu je lešení uvažováno vždy jen z jedné strana ohradní zdi. Vzhledem k omítání zdi by mělo být lešení uvažováno z obou stran.

Odpověď:

Lešení je ve slepém výkazu výměru uvedeno vždy z obou stran.

Dotaz č. 2:

Zpětná oprava příjezdových cest

Prosíme o info ohledně požadavků na zpětné opravy příjezdových cest ke stavbě a k deponii v areálu. (původní stav, pouze srovnání vyjetých kolejí apod.)

Odpověď:

Zadavatel požaduje cesty uvést do původního stavu.

Dotaz č. 3:

Prosíme o předpokládaný rozsah úpravy zeleně v rámci položek (111201101, 111201102, 111201103 a 111201104). Zeleň budeme upravovat pouze v rámci našich potřeb v rámci rekonstrukce, nebo budou dány požadavky ohledně rozsahu? Případné odstranění vzrostlých stromů je rovněž zahrnuto v těchto položkách?

Odpověď:

Zadavatel požaduje zeleň obnovit, tj. zatravnit.

Zadavatel vzhledem k výše uvedenému vysvětlení, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16.11. 2023 v 10:00 hodin.



Ve Smečně

Bc. Petr Šála, ředitel příspěvkové organizace