



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:	Středočeský kraj se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 IČO: 70891095 zastoupen: MVDr. Josefem Řihákem, radním pro oblast investic a veřejných zakázek
Zástupce zadavatele:	Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o. IČO: 024 76 649 se sídlem: Vlastina 602/23, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 29293
Veřejná zakázka:	Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa

Dotaz dodavatele č. 1:

1. V soupisu prací SO 102 - Větev B jsou uvedeny položky č 17-22 v oddílu 5.1 Konstrukce cyklostezky. Ve výkresové dokumentaci však podél větve B cyklostezka znázorněna není, je zde pouze chodník ze zámkové dlažby. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby souhlasil s výkresovou dokumentací?
2. Součástí zadávací dokumentace je požadavek zadavatele, aby byl v rámci cenové nabídky účastníkem poskytnut oceněný soupis prací ve formátu .xc4 nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Zadavatel však v rámci zadávací dokumentace soupis ve formátu .xc4 neposkytl, poskytl pouze formát xls. Opravdu zadavatel trvá na odlišném formátu, než byl poskytnut v rámci zadávací dokumentace nebo postačí doložení oceněného soupisu prací ve formátu xls?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 1:

1. Na chodníku podél větve B bylo počítáno s možností jízdy cyklistů po navrhovaném chodníku, proto zde je navržena silnější skladba chodníku a tato skladba je nazvána cyklostezka v souladu s výkresem 102.4. Vzorové příčné řezy. Tento návrh je v souladu s platným územním rozhodnutím. Na výkrese A.2. Koordinační situace je "chodník" podél větve B vyznačen mylně žlutou šrafovou, která značí chodník ze zámkové dlažby. Na výkrese 100.1. Situace komunikace je tento "chodník" vyznačen šrafovou, která není v legendě popsána. Ve vzorovém příčném řezu je však navržena skladba s povrchem z asfaltového betonu, tato skladba je následně i ve výkazu výměr.



Zadavatele poskytuje jako Přílohu č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravený výkres A.2. Koordinační situace a výkres 100.1. Situace komunikace.

2. Zadavatel trvá na formátu .xc4 nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. Zadavatel poskytuje jako Přílohu č. 2 tohoto vysvětlení neoceněný soupis prací ve formátu .xc4.

Dotaz dodavatele č. 2:

V soupisu prací SO 301 - Kanalizace je dle našeho názoru chybně položka č. 24. Jedná se o dodávku korugovaného PP potrubí DN 800 dl. 6m v množství 93 ks. Montáž potrubí tedy položka č. 23 je pro dimenzi DN 600 v množství 546,99 m. Ve výkresové dokumentaci se potrubí DN 800 v takovém množství neobjevuje. Opraví zadavatel výkaz výměr tak, aby souhlasila dimenze u montáže a dodávky potrubí?

Odpověď na dotaz dodavatele č. 2:

Položka č. 24 má být dodávka korugovaného PP potrubí DN600 dl.6m. V rozpočtovém popisu je popis položky v pořádku, v plném popisu, který se používá pro je chybně uvedeno DN800. Platná dimenze je tedy DN 600, jak je správně u montáže u pol. č. 23.

Zadavatele poskytuje jako Přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace opravený soupis prací, z něhož vyplývá správná dimenze DN 600 v položce č. 24.

V návaznosti na shora uvedené vysvětlení zadávacích podmínek, mění zadavatel lhůty v zadávacím řízení následujícím způsobem:

- Nabídky musí být podány nejpozději dne **30. 5. 2018 do 10:00 hodin.**
- Otevírání obálek se uskuteční dne **30. 5. 2018 v 10:30 hodin.**

Ostatní podmínky zadávacího řízení tímto zůstávají nedotčeny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Opravený výkres A.2. Koordinační situace a výkres 100.1. Situace komunikace

Příloha č. 2: Neoceněný soupis prací ve formátu .xc4

Příloha č. 3: Neoceněný soupis prací ve formátu .xls

V Praze dne 10. 5. 2018

**Za Zadavatele Středočeský kraj
Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.
Mgr. Ing. Eva Rafajová, advokátka**