

17

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Obec Ořech

Baarovo náměstí 20

252 25 Ořech

Vaše žádost ze dne, značka:
12.09.2018
760/2018/He

Naše značka:
110180443

Vyřizuje:
Jakub Schneider

dne:
18.09.2018

Věc: Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018, a jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Ořech, Praha - Řeporyje, Zbuzany
Stavebník: obec Ořech
Projektant: Ing. Petr Starý
Datum: listopad 2012 / aktualizace 06/2018

Předmětem předložené dokumentace je "Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy" ve stupni DUR. Jedná se o výstavbu kruhového objezdu, stavbu silničního obchvatu směr Zbuzany jako nové silnice III. třídy a stavbu silničního obchvatu směr Slivenec s využitím stávající části komunikace. Součástí je vybudování chodníků s přechody pro chodce a místy pro přecházení. Bezbariérové řešení je uvedeno v bodě 6. STZ.

K dokumentaci již bylo vydáno stanovisko pro územní řízení ze dne 11.1.2013 pod značkou 13/13/CH, ale došlo k přerušení jednání o územním rozhodnutí a proto bylo zažádáno o aktualizaci vydaného stanoviska s ohledem na aktualizovanou dokumentaci. Technické řešení zůstalo stejné jako v původní dokumentaci, změny spočívají v přesném oddělení pozemků potřebných pro výstavbu.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) pozemní komunikace a veřejné prostranství.

Připomínky stanoviska ze dne 11.1.2013 pod značkou 13/13/CH zůstávají v platnosti a jsou uvedeny níže.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Důsledné dodržení vodicích linií s preferencí přirozených vodicích linií. Přílohy č.1, body 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.10.
2. Bezbariérové napojení komunikací i chodníků na stávající bez výškových rozdílů.
3. Komunikace budou splňovat požadavky vyhlášky na povrch pochozích ploch a sklonové poměry dle bodů 1.1.2 až 1.1.3 přílohy č.1, 1.0.2, 1.1.1 až 1.1.3, 1.2.1 až 1.2.4 přílohy č.2 k vyhlášce a §4 odst.1.
4. Přechod pro chodce a místa pro přecházení musí splňovat požadavky bodů 2.0.1, 2.0.2, 2.2.1, 2.2.3 a 2.2.8 přílohy č.2 k vyhlášce.
5. Kruhový objezd u příjezdové komunikace musí splňovat požadavky normy ČSN 6110, chodník kolem kruhového objezdu musí být zabezpečen proti najetí na chodník.
6. Výkopy staveniště musí dodržovat požadavky bodů 4.0, 4.1 a 4.2 přílohy č.2 k vyhlášce.
7. U sloupů veřejného osvětlení bude dodržena požadavky na vizuální kontrast v souladu s bodem 1.2.11 přílohy č.1 k vyhlášce. Doporučujeme provedení kontrastní značení pruhem ve výšce 1400-1600mm.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklad vyhovět bezbariérovému přístupu, bude-li dopracována podle zmíněných připomínek, které se promítnou následně i do dokumentace pro stavební povolení i samotného stavebního povolení. Při projektování dalšího stupně dokumentace je nutné se řídit vyhláškou č. 398/2009 Sb. včetně její přílohy.

Proti vydání územního rozhodnutí nemáme námitek.

S pozdravem


NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
DOBOR SPRÁVY CELOSTÁTNÍ SÍŤ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBORNÝ KONZULTANT

Jakub Schneider, Odborný konzultant

Adr. střediska: Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 - Karlín
+420 604133210, kuba.schneider@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR