

2

AQUACONSULT, spol. s r.o.  
Dr. Janského 953,  
252 28 Černošice



stavební úřad a investor

Váš dopis/ze dne

naše značka  
ZV 5788

vyřizuje  
Ing. Zimová

dne  
30.10.2018

**Věc: Vyjádření provozovatele kanalizace a vodovodu k PD**

**Akce : Obchvat obce Ořech – silnice III. třídy**  
Investor: obec Ořech

Provozovatel kanalizace a vodovodu konstatuje, že v předmětné lokalitě se nachází vodovod a kanalizace v jeho správě. V příložené PD jsou tyto sítě zakresleny. Požadujeme, aby ovládací součásti stávajícího hydrantu byly mimo vozovku kruhového objezdu (v zeleném).

**Upozorňujeme, že ochranné pásmo sítí v naší správě je 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany (viz § 23 zákona 274/2001 Sb. ), práce v něm prováděné je nutné dělat pod dohledem pracovníka provozovatele.**

**Před zahájením prací provede provozovatel vodovodu a kanalizace na základě objednávky vytýčení sítí v terénu na náklady investora.**

**Se stavbou obchvatu a prodloužením V+K řadů souhlasíme s následujícími podmínkami:**

- veškeré poklopy šachet, hydrantů a šoupat musí respektovat konečnou výšku vozovky a umístění příslušných podzemních armatur
- výše krytí sítí ve vozovce musí odpovídat příslušným ČSN
- do kanalizace nebudou svedeny balastní vody (tj. srážkové vody z ploch, drenážní vody z odvodňování komunikace...)
- poklopy šachet a armatur (popř. dna šachet a potrubí) musejí být očištěny od stavebních nečistot
- **před začátkem prací bude provedena koordinační schůzka s prac.provozovatele V+K na místě samém**

**Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření ke stavebnímu povolení.**  
Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Ing. Jitka Zimová  
technik provozu VaK  
  
spol. s r.o.  
Dr. Janského 953  
252 28 Černošice  
technik provozu VaK

AQUACONSULT, spol. s r.o.,  
pitné - odpadní - průmyslové vody

IČ: 47536209  
DIČ: CZ47536209

spisová značka: C 16885 vedená  
u Městského soudu v Praze

telefon: 251 642 213, 251 642 203, FAX: 251 643 202  
e-mail: voda@aquaconsult.cz





