



20

## Městská část Praha 13

Úřad městské části

**Odbor stavební**

Oddělení výstavby

Sluneční náměstí 2580/13, 158 00 Praha 5

Obecní úřad OŘECH	Čj.
Došlo 24.6.	JPG/2019
Pracovník	Č.don.zásilky
Heř	DS

SPIS. ZN.: VYS 14152/2019/Ho  
Č.J.: P13-30035/2019  
ARCHIV: Řep.parc.1783/1  
VYŘIZUJE: Dáša Horecká  
TEL.: 235 011 293  
E-MAIL: HoreckaD@P13.mepnet.cz

V Praze 13.6.2019

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Úřad městské části Praha 13, odbor stavební, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 104 odst. 2 písmeno c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), podle ust. § 32 zákona o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb. a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy, ve znění pozdějších změn a doplňků, po posouzení žádosti, kterou dne 14.3.2019 podal žadatel

**Obec Ořech, IČO 241512, Baarovo náměstí 20, 252 25 Ořech,**

(dále jen "žadatel"), ve věci vydání závazného stanoviska podle ust. § 104 odstavec 9 vodního zákona pro postupy vedené podle části třetí zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") pro vydání územního rozhodnutí pro stavební záměr nazvaný:

**"Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy"**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 640, 328/1, 328/9, 328/10, 85/1, 103, 85/13, 85/14, 335, 84/1, 334/3, 334/1, 334/2, 65/8, 79/1, 65/12, 65/7, 328/14, 1783/1, 1783/2, 328/13, 41/42, 41/41, 41/66, 41/40, 41/62, 361/1, 360, 50/15, 50/1, 51,50/23, 405/3, 405/2, 405/1, 405/5, 405/6, 405/12, 405/11, 405/10, 405/9, 406, 41/26, 79/2, 79/3, 122/17 a dalších v katastrálním území Ořech, na pozemcích parc. č. 120, 122 a 640 v v katastrálním území Zbuzany a na pozemcích 1783/1, 1783/2 v katastrálním území Řeporyje.

Další údaje o místu předmětu závazného stanoviska nacházející se na správním území vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 13:

Název kraje	Hlavní město Praha
Název obce	Praha
Identifikátor katastrálního území	745251
Název katastrálního území	Řeporyje
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	1783/1, 1783/2
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-12-01-0100-0-00
ID VÚ	13879000
Kód vodního útvaru	DVL 0820
Název vodního útvaru	Vltava od toku Berounka po ústí do Labe
Orientační určení polohy vypouštění srážkových vod do stávající výusti do Ořešského potoka (souřadnice X, Y)	1048765, 752382

Vodoprávní úřad vydává podle ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 104 odstavec 9 vodního zákona toto **závazné stanovisko** z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem pro postup vedený podle části třetí stavebního zákona:

**uvedený záměr je možný**

za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. V dalším stupni dokumentace ke stavebnímu řízení budou řešena opatření pro případné manipulace se závadnými látkami tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
2. Minimální retence srážkových vod dopadlých na povrchy navržené komunikace musí být taková, aby nedocházelo k většímu odtoku srážkových vod do Ořešského potoka než 10 l/s z hektaru odvodňované plochy při třicetiminutovém dešti desetiletém, nestanoví-li správce vodního toku, kterým je Hlavní město Praha, Magistrát hl.m. Prahy, odbor ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň, jinak.

**Odůvodnění:**

Žadatel předložil dokumentaci k územnímu řízení, kterou vypracoval Ing. Petr Starý, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby č. autorizace ČKAIT 000917 v listopadu 2012, aktualizace v červnu 2018. Vodohospodářskou část projektové dokumentace vypracoval Ing. Jiří Jodl autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby, číslo autorizace ČKAIT 0002725.

Jedná se o návrh silničního obchvatu obce Ořech o délce cca 2,6 km o dvou jízdních pruzích o šířce 3 m každého. Sestává ze tří částí: západní část napojení na ul. Karlštejská a dále směr Zbuzany - Chýnice, severní část - okružní křižovatka u Pražského okruhu a východní část – napojení na ul. Sliveneckou a dále směrem na Slivenec. Odvodnění východní části je navrženo stokami dešťové kanalizace v nově navržené komunikaci o DN 400 až DN 800. Kanalizace ústí do nově navržené retenční nádrže na pozemcích v k.ú. Ořech s odtokem kapacitním potrubím THB DN 800 do stávající revizní šachty pod areálem „Ford“ a následně do Ořešského potoka na pozemku parc. č. 1783/1 v katastrálním území Řeporyje. Severní část navržené komunikace bude odvodněna pomocí silničních příkopů a částečně novým potrubím DN 500 a 600. Potrubí stávající dešťové kanalizace DN 500 a DN 600 budou podchyceny. Všechny srážkové vody budou svedeny do stávajících příkopů, tj. do stávajícího systému odvodnění komunikací. Západní část navržené kanalizace bude odvodněna převážně otevřeným příkopem se 72 ks vsakovacích galeriemi rozmístěnými ve dně silničního příkopu podél nové komunikace.

Podle ustanovení § 5 odst. 3 vodního zákona, je žadatel povinen zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem (tzn. také v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb.hl.m.Prahy – PSP, konkrétně s ust. § 38 Hospodaření se srážkovými vodami a s normami ČSN 759010 Vsakovací zařízení srážkových vod a TNV 759011 Hospodaření se srážkovými vodami).

Vodoprávní úřad posoudil předloženou dokumentaci z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem, zejména s ust. § 5 odst. 3 vodního zákona, který stanovuje povinnost stavebníka zabezpečit stavbu zásobováním vodou, odváděním splaškových vod v souladu s tímto zákonem a zajistit likvidaci srážkových vod v souladu se stavebním zákonem. Žadatel je povinen zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění srážkových vod v souladu se stavebním zákonem (tzn. také v souladu s nařízením č. 10/2016 Sb.hl.m.Prahy – PSP, konkrétně s ust. § 38 Hospodaření se srážkovými vodami. Žadatel bude srážkové vody částečně vsakovat, částečně retenovat v retečním objektu a vypouštět do Ořešského potoka a to tak, aby nedocházelo k většímu odtoku než 10 l/s/ha plochy pozemku při třicetiminutovém dešti desetiletém. Vodoprávní úřad vzhledem k tomu, že záměr neodporuje zájmům chráněným vodním zákonem, vydal souhlasné stanovisko s podmínkami.

Podmínka č. 1 vyplývá z ust. § 39 odstavec 4 vodního zákona, podmínka č. 2 z ust. § 5 odst. 3 vodního zákona a z ust. § 38 odst. 2 PSP.

Vodoprávní úřad předpokládá, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení jeho dobrého stavu.

Předchozí závazné stanovisko vydané dne 24.1.2013 pod spis. zn.: VYS 02478/2013/Ho pozbylo platnosti.

Toto závazné stanovisko platí 2 roky ode dne doručení žadateli.

**Upozornění vodoprávního úřadu:**

- Odvedení srážkových vod do Ořešského potoka musí být odsouhlaseno jeho správcem, Hlavním městem Praha, MHMP, odborem ochrany prostředí, oddělení péče o zeleň a jeho provozovatelem Lesy hlavního města Prahy.
- Stavba se nachází na správním území vodoprávního úřadu Městského úřadu Černošice, obce s rozšířenou působností zajišťující státní správu pro území okresu Praha-západ a dvěma pozemky zasahuje do správního území vodoprávního úřadu ÚMČ Praha 13. O tom, který z těchto úřadů by byl místně příslušným vodoprávním úřadem, by na žádost stavebníka rozhodl vodoprávní úřad, který je nejbližším nadřízeným orgánem obou vodoprávních úřadů.

**Poučení:**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze odvolat. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení. Podle § 149 odst. 1 správního řádu závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit pouze v rámci odvolacího řízení proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno.

**Ing. Tomáš Círus**  
Vedoucí odboru stavebního

**Ing. Kateřina Vorlová v.z.**  
vedoucí oddělení výstavby

Za správnost vyhotovení: Dáša Horecká

**Obdrží:**

1. Obec Ořech, IDDS: hbwbqk9  
sídlo: Baarovo náměstí č.p. 20, Ořech, 252 25 Jinočany
2. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf  
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov



**Datová schránka:** hbwbqk9, Obec Ořech  
**Uživatel:** Jana Hosnedlová

Obec / Město OŘECH	Čj.
24.6.	186/1019
Přílohy	Číslo zápisu
Podatel	

## Přijatá zpráva - Detail zprávy

**Předmět:** "Obchvat obce Ořech - silnice III. třídy"  
**ID zprávy:** 686829803  
**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva  
**Stav zprávy:** Doručená  
**Datum a čas:** 24. 6. 2019 v 11:38:19

**Odesílatel:** Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, 15800 Praha 5, CZ  
**ID schránky:** zv6bsur  
**Typ schránky:** Orgán veřejné moci  
**Odesílající osoba:** Spisová aplikace

**Zmocnění:** Nežadáno  
**Naše čís. jednací:** P13-30035/2019  
**Naše spisová zn.:** S/P13-14152/2019/3  
**Vaše čís. jednací:** Nežadáno  
**Vaše spisová zn.:** Nežadáno  
**K rukám:** Nežadáno  
**Do vlastních rukou:** Ne  
**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

### Přílohy:

2019-14152.pdf (310,79 kB)

### Události zprávy:

- 24. 6. 2019 v 10:38:12** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 24. 6. 2019 v 10:38:12** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 24. 6. 2019 v 11:38:19** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.