

Přívod pro stoly: žáků
plyn 3/4" ukončit kohoutem ve výšce 300mm od podlahy
STV průměr 20mm PPR
kanalizace pr. 50mm HT, ukončit 200mm nad podlahou hrdlem
pro zásuvky 230V žáků stůl A - 1x CYKY 3Jx2,5/16A
1x CY6 - uzemnění

DŘEZ SOUČÁSTÍ LABORATORNÍHO STOLI - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI
- PŘÍVOD STUDENÉ VODY PPR D 20 UKONČIT RV 1/2" v. 400mm NAD PODLAHOU

DŘEZ SOUČÁSTÍ DIGESTOŘE - NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI
- PŘÍVOD STUDENÉ VODY PPR D 20 UKONČIT RV 1/2" v. 400mm NAD PODLAHOU

Přívod pro digestoř:
plyn 1/2"pr.
STV průměr 20mm PPR
kanalizace pr. 40mm HT
1x CYKY 3Jx2,5/16A
1x 3Jx1,5/10A
1x Cy6 - uzemnění

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ S.V.+T.V. VE STĚNĚ
- PŘEDPOKLÁDÁNOU POLOHU OVĚŘIT SONDOU


LEGENDA - VODOVOD:

ZNAČKA	POPIS	TYP
— · — · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY	PP-RCT
— · · —	NAVRŽENÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY	PP-RCT
↗	STÁVAJÍCÍ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PPR
V01 ↗	NAVRŽENÉ STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU	PP-RCT

Legenda zařizovacích předmětů viz. technická zpráva

POZNÁMKA:

- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE PROVEDENO Z MATERIÁLU PP-RCT SPOJOVANÉHO SVAŘOVÁNÍM.
- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE VEDENO VE STĚNÁCH, PŘIPEVNĚNÉ PŘÍCHYTKAMI A ZAKRYTO.
- POTRUBÍ VNITŘNÍHO VODOVODU BUDE OPATŘENO IZOLACÍ Z PĚNĚNÉHO POLYETHYLENU TL. DLE De POTRUBÍ - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DLE MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBCE.

AUTOR PROJEKTU :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	<div><div></div><div><div>. PROJEKT</div><div>Ing. Karel Dovrtěl</div><div>projekty TZB</div><div>T. 731 111 627, E. kd.projekt@email.cz</div></div></div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT :		ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :		ING. KAREL DOVRTĚL		
VYPRACOVAL :		ING. KAREL DOVRTĚL		
KRAJ : STŘEDOČESKÝ		M.Ú. : PODĚBRADY		
INVESTOR : GYMNAZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, STUDENTSKÁ 166 PODĚBRADY 29001			ČÍSLO ZAKÁZKY :	19025
AKCE : REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE GYMNAZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PODĚBRADY P. Č. 1637/1, K. Ú. PODĚBRADY D.1.2 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			STUPEŇ PD :	DPS
			DATUM :	29. 10. 2019
			MĚŘÍTKO :	1:50
			FORMÁT :	2x A4
NÁZEV : PŮDORYS 1.NP - VODOVOD			ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.2.ZT-02