

ROZVADĚČ RM.1

ZAPUŠTĚNÝ – CELOPLASTOVÝ

KRYTÍ : IP30

PŘÍVOD A VÝVODY : VRCHEM


POČET MODULŮ: 56

JMENOVITÉ NAPĚTÍ AC : 3PEN,AC,50Hz, 230V/400V, TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM V SÍTI TN:

AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM

OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41ed.2

AUTOR PROJEKTU :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	 ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ S.R.O. HABRMANOVA 323, HRADEC KRÁLOVÉ 500 02 IČO: 27542238 DIČ: CZ27542238 TEL.: 495 531 155, FAX.: 495 531 156
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING. ARCH. PAVEL ČERVENÝ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	JAROSLAV PIŠTORA	
VYPRACOVAL :	JAROSLAV PIŠTORA	
KRAJ : STŘEDOČESKÝ	M.Ú. : PODĚBRADY	
INVESTOR : GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, STUDENTSKÁ 166 PODĚBRADY 29001		ČÍSLO ZAKÁZKY : 19025
AKCE : <b>REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE</b> GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD, PODĚBRADY P. Č. 1637/1, K. Ú. PODĚBRADY  <b>D DOKUMENTACE OBJEKTU</b>		STUPEŇ PD : DPS
		DATUM : 4. 10. 2019
		MĚŘITKO :
		FORMÁT : 1+2A4
NÁZEV : <b>SVĚTELNÁ INSTALACE ROZVADĚČ RM.1</b>		ČÍSLO VÝKRESU: <b>D.1.5.5</b>