

LAKRYS s.r.o.
Alšova 801/18
251 01 Říčany

Vaše zn.:

Naše zn.:
437/2022Vyřizuje:
Ing. TrojánekDatum:
31.3.2023**Věc :** Vyjádření provozovatele vodovodu k rekonstrukci komunikace a chodníků.


Název akce :	Obec Všestary – Všestary, Strančice – Rekonstrukce vozovky a chodníků, ul. Strančická - Hrdinů
Místo :	obec Všestary, k.ú. Všestary u Říčan, obec Strančice, k.ú. Strančice
Stupeň PD :	DSP
Projektant :	Ing. Miroslav Dvořan, Slunečná 2030, 251 01 Říčany
Investor :	Obec Všestary, Jaroslava Bařchy 141, Všestary, 251 63 Strančice

S realizací stavby souhlasíme.

Stavba je umístěna v ochranném pásmu vodovodních řadů B2 PE d 160 a V PE d 110. Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení povrchových znaků vodovodu, vodovodních přípojek a ovládacích prvků šoupat a hydrantů, požadujeme:

1. Povrchové znaky vodovodu, přípojek, hydrantů a šoupat budou naší společností na žádost zhotovitele před zahájením stavby vytýčeny a předány zhotoviteli. Ten je označí např. dřevěnými kolíky mimo plochu vozovky a toto značení bude zachováno v průběhu stavby.
2. Po celou dobu provádění stavby bude zachována funkčnost ovládacích teleskopických tyčí šoupat. Veškerá poškození na vodovodu zjištěná po předání provozovatelem půjdou na vrub zhotovitele stavby.
3. Kryty šoupat a hydrantů budou usazeny na nově upravené podloží tak, aby byly v úrovni nového povrchu rekonstruované komunikace případně chodníků.

S pozdravem

I.T.V. CZ s.r.o.
Revoluční 383
251 63 Strančice
tel./fax: 323 607 782
722 201 235
IČO 25675109
DIČ CZ25675109-5-

Ing. Antonín Trojánek
pověřený pracovník

LAKRYS s.r.o.
Alšova 801/18
251 01 Říčany

Vaše zn.:

Naše zn.:
437/2022Vyřizuje:
Ing. TrojánekDatum:
31.3.2023**Věc :** Vyjádření provozovatele vodovodu k rekonstrukci komunikace a chodníků.

Název akce :	Obec Všestary – Všestary, Strančice – Rekonstrukce vozovky a chodníků, ul. Strančická - Hrdinů
Místo :	obec Všestary, k.ú. Všestary u Říčan, obec Strančice, k.ú. Strančice
Stupeň PD :	DSP
Projektant :	Ing. Miroslav Dvořan, Slunečná 2030, 251 01 Říčany
Investor :	Obec Všestary, Jaroslava Bařchy 141, Všestary, 251 63 Strančice

S realizací stavby souhlasíme.


Stavba je umístěna v ochranném pásmu vodovodních řadů B2 PE d 160 a V PE d 110. Vzhledem k tomu, že dojde k dotčení povrchových znaků vodovodu, vodovodních přípojek a ovládacích prvků šoupat a hydrantů, požadujeme:

1. Povrchové znaky vodovodu, přípojek, hydrantů a šoupat budou naší společností na žádost zhotovitele před zahájením stavby vytýčeny a předány zhotoviteli. Ten je označí např. dřevěnými kolíky mimo plochu vozovky a toto značení bude zachováno v průběhu stavby.
2. Po celou dobu provádění stavby bude zachována funkčnost ovládacích teleskopických tyčí šoupat. Veškerá poškození na vodovodu zjištěná po předání provozovatelem půjdou na vrub zhotovitele stavby.
3. Kryty šoupat a hydrantů budou usazeny na nově upravené podloží tak, aby byly v úrovni nového povrchu rekonstruované komunikace případně chodníků.

S pozdravem

I.T.V. CZ s.r.o.
Revoluční 383
251 63 Strančice
tel./fax: 323 607 782
722 201 235
IČO 25675109
DIČ CZ25675109

-5-


Ing. Antonín Trojánek
pověřený pracovník