

## **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace** **150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

---

**Radana Šafránková**  
Alšova 801/18  
251 01 Říčany

Vás dopis značky/ze dne

Naše značka  
č.j. 2738/20/KSÚS/KHT/PIC  
ev.č. 22366/2020/KSÚS

Vyřizuje/telefon  
Pícha / 602 467 544

Říčany  
29.4.2020

### **Věc: Vyjádření ke stavbě: *Rekonstrukce komunikace a chodníku ul. Říčanská a Mnichovická, Všešary***

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, která zastupuje Středočeský kraj jako vlastníka silnic II. a III. třídy **souhlasí** s realizací výše uvedené stavby v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro územní rozhodnutí, datum zpracování: 03/2020.

Jedná se o rekonstrukci povrchu stávající vozovky a chodníků a z části doplnění nových jednostranných chodníků. Rekonstrukce vozovky a chodníků bude prováděna v půdorysu původní vozovky a chodníků. U vozovky je navržena úplná výměna konstrukčních vrstev s živičným povrchem. Předmětem stavby nejsou úpravy, přeložky a pokládky nových inženýrských sítí.

KSÚS Středočeského kraje požaduje dodržet tyto podmínky:

- 1) Stavební práce budou provedeny odbornou firmou v souladu s platnými normami a technickými podmínkami (TP) a technickými a kvalitativními podmínkami (TKP).
- 2) Při stavebních úpravách budou respektována všechna napojení silnic, místních komunikací a všech stávajících sjezdů k nemovitostem.
- 3) V celé délce stavební úpravy musí být zachována stávající šířka vozovky silnice III/1012.
- 4) Stavebními úpravami nesmí být narušeno stávající odvodnění silnice III/1012.
- 5) V celé délce stavební úpravy musí být zajištěno řádné odvodnění vozovky silnice III/1012. Dešťové vody budou zachycovány pomocí stávajících nebo nových uličních vpustí připojených do dešťové kanalizace. Vzájemná vzdálenost dešťových vpustí bude cca 50 m. Stávající uliční vpusti budou lokálně přemístěny ke kraji vozovky k silničním obrubníkům. Všechny uliční vpusti budou vybaveny pozinkovaným kalovým košem.
- 6) Na silniční těleso a silniční pozemky v naší správě nesmí být vypouštěny a nesmí na ně stékat odpadní ani povrchové vody z okolních pozemků a staveb. Opatření proti stékání vody z okolních staveb a pozemků na silniční těleso a silniční pozemky v naší správě musí zajistit na své náklady vlastníci sousedních nemovitostí.
- 7) Dotčené sjezdy ze silnice (sjezdy v místě stavebních úprav) budou upraveny na hranici pozemků tak, aby bylo zabráněno stékání srážkové vody z okolních pozemků na silniční těleso a silniční pozemky v naší správě nebo opačně (např. liniový žlab se zasakovacím objektem, rozvodí, ...).
- 8) Zhotovitel nebo investor zajistí vhodnou fotodokumentaci silničního tělesa a silničních pozemků v naší správě před zahájením stavby, během realizace a po jejím ukončení.
- 9) Zhotovitel nebo investor zajistí zatřídění asfaltové směsi z odfrézovaných nebo vybouraných asfaltových vrstev pozemní komunikace v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb. a toto zatřídění nám následně předloží.
- 10) **Před zahájením stavebních prací a po jejich ukončení zajistí investor nebo zhotovitel vypracování podrobného pasportu silnice III/1012 v místě stavby - zaměření skutečného stavu.**
- 11) Rozšíření stávajícího chodníku bude realizováno směrem od vozovky.
- 12) Nový chodník bude kopírovat hranu vozovky silnice III/1012. Silniční obrubníky budou osazeny do betonového lože s boční betonovou opěrou s převýšením nad vozovkou cca 150 mm, v místech vjezdů a míst pro přecházení bude nášlap obrub upraven na 20 mm.
- 13) K osazeným silničním obrubníkům doplněna konstrukce vozovky v normovém souvrství dle TP 170.
- 14) Nový kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu ACO 11.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
**150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**


---

- 15) Pracovní spáry v místech napojení nového krytu vozovky na stávající kryt budou proříznuty do hloubky minimálně 20 mm a zality modifikovanou asfaltovou záplavkou za tepla.
- 16) Stávající dopravní značení bude obnoveno a přizpůsobeno provedené stavební úpravě.
- 17) Veškeré povrchové znaky stávajících inženýrských sítí (poklopy, mříže, hydranty, ...) budou výškově upraveny do úrovně nových povrchů a v případě jejich nevyhovujícího stavu budou vyměněny za nové.
- 18) V případě znečištění nebo poškození silničního tělesa vlivem prováděných prací zjedná zhotovitel nebo investor neprodleně na své náklady nápravu.
- 19) O povolení ke stavbě nutno požádat odbor dopravy Městského úřadu v Říčanech.**
- 20) Investor nebo zhotovitel vyzve před zahájením stavebních prací KSÚS Středočeského kraje k protokolárnímu předání dotčené silnice a silničních pozemků a od tohoto předání odpovídá investor a zhotovitel za nedostatky a škody, které vzniknou z důvodu realizace stavby na dotčeném úseku silnice nebo třetím osobám a to až do doby protokolárního převzetí dotčené silnice a silničních pozemků zpět jejich správcem.
- 21) Neprodleně po ukončení stavebních prací vyzve zhotovitel nebo investor KSÚS Středočeského kraje k provedení kontroly a převzetí dotčeného silničního tělesa a silničních pozemků. O převzetí bude proveden písemný záznam – protokol.**
- 22) Chodníky a odvodnění budou ve správě a údržbě obce Všeň.
- 23) Součásti a příslušenství silnice III/1012 budou předány KSÚS Středočeského kraje do majetku a užívání bezplatně.
- 24) Na provedené stavební práce je stanovena záruční lhůta v délce 60 měsíců. V této lhůtě ručí investor a zhotovitel za stav silničního tělesa a silničních pozemků v místě zásahu a jeho okolí a za provádění záručních oprav dle požadavků KSÚS Středočeského kraje. Záruční opravy je povinen zajistit investor nebo zhotovitel na své náklady do 10-ti dnů po jejich zjištění nebo nahlášení.
- 25) Do 12 měsíců od ukončení stavby zajistí investor vypracování geometrického plánu a vypořádání majetkoprávních vztahů.

***Další stupeň projektové dokumentace nám bude předložen k odsouhlasení.***

Platnost tohoto vyjádření je 24 měsíců.

Krajská správa a údržba silnic  
Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 11 150 21 Praha 5  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

  
**Petr Holan**  
vedoucí TSÚ oblasti Kutná Hora

Příloha: projektová dokumentace, 2 x koordinační situace s vyznačením souhlasu s realizací