

Radana Rulf Šafránková

Alšova 801/18, 251 01, Říčany

VYJÁDRĚNÍ SPRÁVCE VODOVODNÍCH A KANALIZAČNÍCH SÍTÍ VODA CZ SERVICE, s.r.o.

Č.j. 526.1.20

Vyřizuje: Marinica K.

Dne: 26.5.2020

Název akce : REKONSTRUKCE ŘÍČANSKÁ - MNICHOVICKÁ

Místo : k.ú. Všestary

Investor : Obec Všestary, , Jaroslava Bařchy 141, 251 63 Strančice

Na základě Vámi předložené dokumentace stavby (PROJEKTANT Ing. Miroslav Dvořan, MD projektová kancelář), prověření dostupných podkladů a informací se v zájmovém území stavby nachází podzemní vedení ve správě naší společnosti.

Na základě této skutečnosti s provedením akce **souhlasíme při dodržení těchto podmínek :**

- 1) Pracovníky, kteří budou práce provádět, prokazatelně seznámit s umístěním - polohou povrchových bodů podzemního vedení.
- 2) V případě obnažení stávajících podzemního vedení, bude vyzván provozovatel ke kontrole zařízení ve své správě (VODA CZ SERVICE s.r.o., S. Lánský 725 822 346). O provedené kontrole do stavebního deníku, popř. vyhotoven provozovatelem protokol o kontrole zařízení.
- 3) Nepoškodit a nemanipulovat s povrchovými body kanalizace (poklopy kanalizačních šachet)
- 4) V případě odkrytí podzemní vedení řádně zabezpečit proti poškození.
- 5) Před záhozem a odkrytého vedení vyzvat jeho správce ke kontrole. O provedené kontrole musí být sepsán zápis.
- 6) Poškození vedení okamžitě ohlásit pracovníkům správce vedení (VODA CZ SERVICE s.r.o., S. Lánský 725 822 346)
- 7) V případě nutnosti provedení přeložky nebo technického zásahu na podzemním vedení nebo jeho příslušenství ve správě společnosti VODA CZ SERVICE s.r.o., budou náklady s tímto spojené hrazeny investorem stavby.
- 8) Po ukončení realizace akce budou všechny poklopy kanalizačních šachet dotčené v rámci této akce, resp. vrchní strana těchto poklopů usazena s niveletou komunikace, příp. chodníků.
- 9) V průběhu provádění výstavby tohoto díla nebude přerušena ani omezena plynulá provozuschopnost stávající kanalizace.

- 10) Veškeré práce a náklady vzniklé provozovateli s údržbou a provozem vedení v souvislosti s prováděním této akce budou hrazeny investorem.
- 11) Po ukončení akce bude vyzván provozovatel kanalizace ke kontrole stavu povrchových bodů veřejné kanalizace. Na základě kontroly bude sepsán protokol nebo proveden zápis do stavebního deníku.
- 12) Odtok dešťových vod z chodníků z chodníků nesmí být napojen ani vyspádován do stávající oddílné splaškové kanalizace.



Marinica K., hlavní VaK manažer